



Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu potrubních vedení:

Druh vedení	NN do 1kV	VN do 10kV	VN do 35kV	Sálavá kabely	Plynovod do 0,05MPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovodní potrubí	Teplená vedení	Kabelovody	Stoky	Potrubií páska	Kolektory	Koleje používá dráhy
NN do 1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50	0,50	1,00
VN do 10kV	0,15	0,15	0,20	0,60	0,30	0,40	0,60	0,40	0,70	0,30	0,50	0,50	1,00
VN do 35kV	0,20	0,20	0,20	0,60	0,30	0,40	0,60	0,40	1,00	0,30	0,50	0,50	1,00
Sálavá kabely	0,30	0,60	0,80			0,40	0,40	0,40	0,80	0,30	0,50	0,20	0,30
	0,10	0,30	0,30										
Plynovod do 0,05MPa	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	1,00	0,40	0,40	1,20
Plynovod do 0,3MPa	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	1,00	1,00	0,40	0,40	1,20
Vodovodní potrubí	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	1,00	0,60	0,60	0,50	0,50	1,20
Teplená vedení	0,30	0,70	0,10	0,80	0,50	0,50	1,00		0,30	0,30	0,30	0,30	1,20
Kabelovody	0,10	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,60	0,30		0,30	0,20	0,30	1,20
Stoky	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,60	0,30	0,30		0,30	0,30	1,20
Potrubií páska	0,50	0,50	0,50	0,20	0,40	0,40	0,50	0,30	0,20	0,30		0,30	1,20
Kolektory					0,30	0,40	1,00	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20
Koleje používá dráhy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu potrubních vedení:

Druh vedení	NN do 1kV	VN do 10kV	VN do 35kV	Sálavá kabely	Plynovod do 0,05MPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovodní potrubí	Teplená vedení	Kabelovody	Stoky	Potrubií páska	Kolektory	Koleje používá dráhy
NN do 1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10	0,20	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	1,00
VN do 10kV	0,15	0,15	0,20	0,60	0,10	0,10	0,20	0,40	0,50	0,30	0,30	0,30	1,00
VN do 35kV	0,20	0,20	0,20	0,60	0,10	0,10	0,20	0,40	0,50	0,30	0,50	0,30	1,00
Sálavá kabely	0,30	0,60	0,80		0,30	0,70	0,10	0,20	0,20	0,50	0,15	0,10	0,20
	0,10	0,30	0,30										
Plynovod do 0,05MPa	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,50	0,10	0,10	1,00
Plynovod do 0,3MPa	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,50	0,10	0,10	1,00
Vodovodní potrubí	0,40	0,40	0,40	0,20	0,15	0,15	0,20	0,20	0,10	0,30	0,20	0,20	1,50
Teplená vedení	0,30	0,50	0,50	0,50	0,15	0,10	0,10	0,20		0,15	0,10	0,20	1,00
Kabelovody	0,10	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,20	0,15		0,10	0,20	0,20	1,00
Stoky	0,30	0,30	0,50	0,20	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10		0,30	0,10	1,00
Potrubií páska	0,30	0,30	0,30	0,20	0,10	0,10	0,30	0,20	0,20	0,30		0,20	1,00
Kolektory					0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10	0,20	0,10	1,00
Koleje používá dráhy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

- NAVRŽENÝ STAV – SÍŤ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- STÁVAJÍCÍ STAV – SÍŤ
- SILNOPROUD–NN–NADZEMNÍ
 - SILNOPROUD–NN–PODZEMNÍ
 - SILNOPROUD–VN–NADZEMNÍ
 - SILNOPROUD–VN–PODZEMNÍ
 - SLABOPROUD
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - VODOVOD/ŠACHTA
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ/ŠACHTA
 - NTL PLYNOVOD

REINVEST
REINVEST, spol. s r.o., K Novému Dvůru 807/8A, 142 00 Praha 4
"Rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"

SO 201 KANALIZACE
SITUACE
KOORDINAČNÍ

Město Kolín
Karlov náměstí 78
200 12, Kolín 1

SO210.3
SO210.3