



Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při soužití podzemních vedení:

| Druh vedení | NN do 1kV | VN do 10kV | VN do 35kV | Sálavá kabely | Plynovod do 0,05MPa | Plynovod do 0,3MPa | Vodovodní potrubí | Teplená vedení | Kabelovody | Stoky | Potrubií pátá | Kolektor | Koleje použitá dráhy |
|----------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| NN do 1kV | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| VN do 10kV | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,80 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| VN do 35kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Sálavá kabely | 0,30 | 0,80 | 0,80 | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 1,00 |
| | 0,10 | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | | | |
| Plynovod do 0,05MPa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 1,20 |
| Plynovod do 0,3MPa | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 1,20 |
| Vodovodní potrubí | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 1,20 |
| Teplená vedení | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,20 |
| Kabelovody | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | | | 0,30 | 0,20 | 1,20 |
| Stoky | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 1,20 |
| Potrubií pátá | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | | 0,30 | 1,20 |
| Kolektor | | | | | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,20 |
| Koleje použitá dráhy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při soužití podzemních vedení:

| Druh vedení | NN do 1kV | VN do 10kV | VN do 35kV | Sálavá kabely | Plynovod do 0,05MPa | Plynovod do 0,3MPa | Vodovodní potrubí | Teplená vedení | Kabelovody | Stoky | Potrubií pátá | Kolektor | Koleje použitá dráhy |
|----------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| NN do 1kV | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
| VN do 10kV | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
| VN do 35kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 1,00 |
| Sálavá kabely | 0,30 | 0,80 | 0,80 | | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,15 | 0,10 | 1,00 |
| | 0,10 | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | | | |
| Plynovod do 0,05MPa | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,00 |
| Plynovod do 0,3MPa | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,00 |
| Vodovodní potrubí | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 1,00 |
| Teplená vedení | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 1,00 |
| Kabelovody | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Stoky | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | 0,30 | 0,10 | 1,00 |
| Potrubií pátá | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | | 0,20 | 1,00 |
| Kolektor | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | | 1,00 |
| Koleje použitá dráhy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

NAVRŽENÝ STAV – SÍŤ
KANALIZACE JEDNOTNÁ

- STÁVAJÍCÍ STAV – SÍŤ
- — — — — SILNOPROUD–NN–NADZEMNÍ
 - — — — — SILNOPROUD–NN–PODZEMNÍ
 - — — — — SILNOPROUD–VN–NADZEMNÍ
 - — — — — SILNOPROUD–VN–PODZEMNÍ
 - — — — — SLABOPROUD
 - — — — — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - — — — — VODOVOD/ŠACHTA
 - — — — — KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - — — — — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ/ŠACHTA
 - — — — — NTL PLYNOVOD

REINVEST
REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvůru 807/8A, 142 00 Praha 4

Město Kolín
Karlov náměstí 78
200 12, Kolín 1

"Rekonstrukce ul. Zborovská - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"

SO 201 KANALIZACE

Ing. Marek Ředina
Ing. Martin Jirák
Ing. Martin Jirák

Ing. Martin Jirák
Ing. Martin Jirák
Ing. Martin Jirák

Ing. Martin Jirák
Ing. Martin Jirák
Ing. Martin Jirák

01/2023

01/2023

01/2023

2217

2217

2217

C3.

C3.

C3.