



POZN. :

- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY TOPNÉ VODY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK V 1.PATŘE JSOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ PŘI PODLAZE, V ÚSEKU MEZI STOUPAČKAMI "S1" a "S2" JE ROZVOD VEDEN POD STROPEM PRÍZEMÍ.
- VE TŘIDĚ č. 2.09 JSOU ROZVODY PŘI PODLAZE VEDENY V DŘÁŽKÁCH VE ZDIVU.
- ROZVODY VE ZDIVU, V PODLAHÁCH, ZA OBKLADY A V OSTATNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY TRUBICEMI "TUBEX".
- TLOUŠŤKA STĚN IZOLAČNÍCH TRUBIC DLE DIMENZÍ POTRUBÍ : 15x1 - 22x1 10 mm 28x1,5 - 35x1,5 15 mm
- V PŘÍPÁDECH, KDE Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ NELZE POUŽÍT BEŽNÝ TLOUŠŤKU, MOHOU BÝT POUŽITY TRUBICE TL. 6 mm.
- KAPILÁRA TERMOSTATICKÉ HLAVICE S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM "HEIMEIER-F" JE V PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH VEDENA V LIŠTĚ - OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM.
- SCHÉMA ROZVODŮ TOPNÉ VODY - viz VÝKRES "UT-04".

LEGENDA ARMATUR :

- TRH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE "HEIMEIER - K" PRO VEŘEJNÉ PROSTORY (ZABEZPEČENÍ PROTI ZCIZENÍ)
- TRH-DN - TERMOSTATICKÁ HLAVICE "HEIMEIER - F" S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM
- RH - RUČNÍ HLAVICE "HEIMEIER"
- RŠD - UZAVÍRACÍ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ "HEIMEIER - VEKOLUX"

ING. PETR JIROVSKÝ NA SPRÁVEDLNOSTI 472 280 02 KOLÍN II tel. : 774 829 059 e-mail : pe.jirovsky@seznam.cz		FORMÁT 4 A4	
		DATUM 03/2023	
		STAD. PROJ. DSŘ	
UT-02			

ING. PETR JIROVSKÝ IČO : 476 55 007		ING. PETR JIROVSKÝ NA SPRÁVEDLNOSTI 472 280 02 KOLÍN II tel. : 774 829 059 e-mail : pe.jirovsky@seznam.cz	
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I		
MATEŘSKÁ ŠKOLA - BEZRUCHOVA 801, KOLÍN II REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PAVILINU "P3"			
DISPOZICE 1. PATRA (2.N.P.)			
MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. KOPIE	ARCH. ČÍSLO	