

Barevné schéma:

demontáže nebo stávající zařízení

montáže

A12.4 Legenda zapojení svítidel:

- číslo větve sítě VO
- číslo svítidla v řadě
- typ svítidla

Poznámka:
Ve světelném místě A9 bude propojen kabel větve č.3 CYKY 4x16 na stávající kabel AYKY 4x16 pomocí svorkovnice mimo svorkovnice stožáru

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, 570 01 Litomyšl	Autorizace / revize:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Hlavní projektant:
ING. DANIEL HAJZLER	ING. DANIEL HAJZLER	Jan Zvára, DiS.
Investor: Město Kolín		

Akce: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - CHODNÍK ULICE RADOVESNICKÁ, KOLÍN	Zakázkové číslo: 030/2022		Paré:
	Datum: 11/2022		
	Formát: 2 A4		
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Stupeň: DUR, DSP, PDPS		
Obsah: Schéma - demontáže a montáže	Měřítko: 1:2000	Číslo výkresu: D.1.4.1.3	