



Poznámka:
Pro vystředění potrubí v chráničce bude použito celkem 9 ks distančních objímk výšky 19 mm.
Rozteč mezi jednotlivými objímkami bude 1,35 m.
Počet spojů potrubí v chráničce minimalizovat, na hrdla neumisťovat kluzné objímky!

PARÉ Č. NÁZEV STAVBY Doplnění odvodnění parkoviště u Haly Borky, Kolín V Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti pro provádění stavby (DÚR+DSP, DPS)	
OBJEDNATEL město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I IČO: 00235440	ZHOTOVITEL Ing.Tomáš Sucháček, Ph.D. Sbořisko 976 766 01 Valašské Klobouky IČO: 08105928 SuchacekT1@seznam.cz +420 605 334 365
MÍSTO STAVBY Kolín, ul. Brankovická	ČÍSLO ZAKÁZKY 2023-01
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM leden 2023
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT A3
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1:50
NÁZEV VÝKRESU Řez protlakem pod asfaltovou komunikací	ČÍSLO VÝKRESU D.4