



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
0.01	SCHODIŠTĚ	8,00	0.08	SKLAD	2,80
0.02	CHODBA	15,30	0.09	POKOJ "M"	21,50
0.03	ÚKLID	1,20	0.10	SKLAD	5,60
0.04	UMÝVÁRNA MUŽI	4,30	0.11	POKOJ "Ž"	21,90
0.05	WC MUŽI	1,50	0.12	WC ŽENY	2,80
0.06	PISOÁR	1,50	0.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,10
0.07	UMÝVÁRNA+SPRCHA MUŽI	2,30	0.14	UMÝVÁRNA+SPRCHA ŽENY	4,00

POZNÁMKA

- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE
OSAŽENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, PROVEDENÍ
POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO ATESTEM
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/hod
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/hod
NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ VÝMĚNA VE VĚTRANÉM PROSTORU x/hod
U PŘECHODU, ROVNÁ HORNÍ HRANA
U PŘECHODU, ROVNÁ SPODNÍ HRANA
U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ
- NÁSTĚNNÝ/STROPNÍ JEDNOOTÁČKOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
- MALÁ LOKÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REGENERACÍ TEPLA, DVOJE OTÁČKY
- PŘÍVODNÍ PRVEK ČERSTVÉHO VZDUCHU S TLUMIČEM HLUKU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	SVOBODA JIŘÍ	SVOBODA JIŘÍ		
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN	
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE <div>KOLÍN, POLEPSKÁ 550 - UBYTOVNA</div> <div>SANACE ZDIVA A VYBUDOVÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ</div> <div>POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242</div>			DATUM	01/2023
			Č.ZAK.	CT23 - 04
			FORMÁT	2×A4
OBSAH <div>VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS I.PP (-2,850)</div>			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:50	CT2304 - VZT01