



| LEGENDA MÍSTNOSTI | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Č.M. | NÁZEV | Plocha (m ²) | Vlivy |
| 1.01 | VSTUPNÍ HALA | 13,17 | BA2 |
| 1.02 | SPRCHOVÉ | 14,58 | BA2 |
| 1.03 | CHODBA | 4,7 | BA2 |
| 1.04 | OKLAD | 1,45 | BA2 |
| 1.05 | ŠATNA UČITELE | 4,40 | BA2 |
| 1.06 | WC UČITELE | 1,81 | BA2 |
| 1.07 | SPRCHA UČITELE | 1,63 | BA2 |
| 1.08 | ŠATNA DĚTI | 14,84 | BA2 |
| 1.09 | ÚČEBNA | 114,70 | BA2 |
| 1.10 | UMÝVÁRNA WC DĚTI | 17,88 | BA2 |
| 1.11 | KUCHYNKA | 12,20 | BA2 |
| 1.12 | SKLAD | 1,65 | BA2 |
| 1.13 | CHODBA | 5,60 | BA2 |
| 1.14 | SKLAD | 8,64 | BA2 |

Stavba 4 – Vliv na dle prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv.
Zeleně-prostor normální, žlutě – prostor nebezpečný, červeně – prostor zvýšený nebezpečný
Stavba 5 – Podrobné na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

SVĚTELNÉ OKRUHY TAŽENY KABELY
CYKY 3x1,5(5x1,5) POD OMÍTKOU.
KOMPLETACE – TANGO, BÍLÉ

KABELY UVEDENÉ TEČKOVANĚ PRAVDĚPODOBNĚ JIŽ NOVĚ –
KONTROLA

PRO KABELY DO SUTERÉNU ZVOLIT OPTIMÁLNÍ TRASU A V
SUTERÉNU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
V SUTERÉNU VÝMĚNA ŽÁROVEK ZA LED ZDROJE – 14W.

VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ 120 CM OD PODLAHY, POKUD
NENÍ UVEDENO JINAK.

PAVILON IV.

PAVILON I.

PAVILON II.

PAVILON III.

ŘEŠENÁ ČÁST

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Vypracoval FIDLER | Zlep. projektant FIDLER | Tech. kontrola A. Pešout |
| Kreslil FIDLER | Píše Píše | Autorizace Ing. Počes Rostislav |
| Investor | Město Kolín, Korišovo Náměstí 47, Kolín | |
| Ace | REKONSTRUKCE ELEKTRONIKY MASARYKOVA 891, KOLÍN IV. 280 02 | |
| Ověřil PAVILON II.(III.) - PŮDORYS I.NP | Datum LEDEN/2022 | Účel Projekt pro realizaci |
| SVĚTELNÉ OKRUHY+ VENT. | Č. zadání 11121 | Č. výkresu A11121 |
| Ověřil SVĚTELNÉ OKRUHY+ VENT. | Poré 3 | Měřilo 1:35 |
| | arch. č. A11121 | EL-11121-20 |