

Ochrana před NDN:samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.423.1 /Příl.NM3/
Ochrana před NDN živých částí krytím a izolací
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.412.1 a 412.2
Zvýšená ochrana pospojováním vodičem CY6mm2 žz.

Nap.soustava : 3-N-PE stř. 50Hz, 400V/TN-S.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	Celkem [m³]
2.1	CHODBA - SCHODIŠTĚ	34,2	DLAŽBA KERAMICKÁ	246, 30
2.2	CHODBA	7,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	
2.3	VÝSTAVNÍ SÁL	92, 45	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	
2.4	CHODBA - SCHODIŠTĚ	9	PVC	
2.5	VÝSTAVNÍ SÁL	16,6	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	
2.6	VÝSTAVNÍ SÁL	22,3	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	
2.7	VÝSTAVNÍ SÁL	13,5	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	
2.8	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	50,4	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	

Tridora group s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Frejova 82/27, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha

ZPRACOVATEL PROJEKTU
Jan Pokorný
projekce MaR
Sokolice 15, 289 34
Mob: 775 876 498
E-mail: pokorny.projekce@seznam.cz

Schválil:
Datum: 04/2022

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín

Druh dokumentace: DPS
Zakázka: 0012022
Změna: –
Datum: 04/2022
Formát:

Akce: VÝMĚNA OTOPNÉ SOUSTAVY v budově Brandlova, č.p. 35, Kolín

Část dokumentace: MĚŘENÍ A REGULACE

Měřítko: 1:50
Č.kopie:

Obsah: PŮDORYS 2.N.P.

Číslo výkresu: C05