



demontáž stáv.potrubí a odboček k demontovaným stacionár.kotlům

kaskáda 2xplyn.kondenzační kotel mi.3,2–31kW , tř. NOx 6
KK 3/4”
ZP 0,4–3,2m3/hod

koaxilální odtah spalin 80/125 nad střechu stávajícími průduchy
demontáž stávajících odtahů spalin

napojení na stávající potrubí
KK 5/4”
stávající plynoměr, kontrola, plynoměr G6

Tridora group s.r.o. Freyova 82/27, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha		AKCE: VÝMĚNA OTOPNÉ SOUSTAVY v budově Brandlova č.p.35 , Kolín	
STAVEBNÍK: Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		ČÁST: TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. JAROSLAV JANOUŠEK		VÝKRES: PLYNOFIKACE PŮDORYS 1.PP	
PROJEKTANT :		MĚŘITKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM: 3/2022	