



- otopné těleso deskové ventil kompak hl.- počet desek-výška-délka
výkon tělesa při spádu 75/65°C-20°C
- otopné těleso deskové ventil kompak-hladké-PLAN hl.- výška-délka
výkon tělesa při spádu 75/65°C-20°C

1. vytápění kanceláří – 1.NP – 3 KK5/4", F5/4", trojcestná směšovací armatura dn 25-ESBE řízen dle te(MaR), elektron.čerpadlo 1,35m3/hod,h=3,5m(GRUNDFOS ALPHA 2L 25-60), ZV 5/4"

AKCE: Tridora group s.r.o. Freyova 82/27, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha	VÝMĚNA OTOPNÉ SOUSTAVY v budově Brandlova č.p.35 , Kolín	
	ČÁST:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
STAVEBNÍK:	Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. JAROSLAV JANOUŠEK	
PROJEKTANT :	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
STUPEŇ PD:	1:50	6
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM: 3/2022