

Ze dne: 05.10.2023
Číslo jednací: O23070215494
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdtvt
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 06.11.2023

LK PROJEKT s. r. o.
Ing. Liběna Knapová
28. října č.p. 933/11
250 88 Čelákovice

Kolín parc. č. 2491, 2492, 2814/20, 2829, 2831/1, 2831/14, 2831/15, 2831/16, 2831/6, 326/1, 337/14, 5749, 650/17, 667/1, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Propojení dvou kanalizačních stok, ul. Veltrubská, Kolín (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Naše předchozí vyjádření č.j. O23070204948 ze dne 5.6.2023 se tímto vyjádřením ruší.

Projektová dokumentace řeší propojení dvou kanalizačních stok v ul. Veltrubská v Kolíně.

Navrhované vodohospodářské sítě jsou v majetku investora města Kolín.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Propojení kanalizačních stok bude provedeno z potrubí KA DN 500 v délce 69,5 m a z potrubí KA DN 300 v délce 4,5 m. Rekonstrukce stok bude provedena ve stávající trase.
- Napojení nové stoky bude provedeno do stávající spojné šachty. Ve stěně stávající šachty bude provedeno rozšíření otvoru a bude zabudována šachtová vložka pro potrubí KA DN 500.
- Stávající šachta ve staničení 0,024 km bude zrušena.
- Stávající šachta Š2 ve staničení 0,048 km bude vyměněna za kompletně novou betonovou prefabrikovanou šachtu.
- Ve staničení 0,0695 km bude osazena kompletní nová betonová prefabrikovaná šachta. V přímém směru bude nátok dočasně zaslepen z důvodu plánovaného napojení přespádované stoky CHV (bude řešeno v další etapě).
- Stávající šachta Š4 ve staničení 0,074 km bude vyměněna za kompletně novou betonovou prefabrikovanou šachtu, do které bude přepojena stávající stoka CHIVa.2 z potrubí KA 300.
- Na trasu rekonstruované kanalizace budou přepojeny uliční vpusti (3 ks) a kanalizační přípojka (1 ks) z potrubí PVC DN 150 SN 12 v celkové délce 25,5 m. Napojení bude provedeno přes vysazené odbočky (4 ks) KA DN 500/150 (odbočka 45° + koleno). Veškeré práce s přepojením přípojek a potrubí uličních vpustí budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s.
- Stávající potrubí napojené do stoky CHV bude zrušeno. Potrubí BE 400 v délce 2,0 m (ul. Veltrubská) a potrubí KA 300 v délce (ul. Štítného) bude zaplněno cementopólkovou směsí nebo hubeným betonem a ponecháno v zemi. Nátoky do stávající šachty budou zaslepeny.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust' provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Odstavení kanalizace pro účely přepojení kanalizačních přípojek je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky. Náklady spojené s náhradním odkanalizováním po dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhuštění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace



ENERGIE AG 33
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Energie AG Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČO: 47538457 DIČ: CZ47538457

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Kolín parc. č. 2491, 2492, 2814/20, 2829, 2831/1, 2831/14, 2831/15, 2831/16, 2831/6, 326/1, 337/14, 5749, 650/17, 667/1, 669/5, 839