

REINVEST spol. s r.o.  
K Novému dvoru 897/66  
142 00 Praha 4

**Věc: Vyjádření o existenci vedení veřejné telekomunikační sítě společnosti WIC–NET s.r.o.**

Vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územních plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Název akce: „Rekonstrukce kanalizačních stok v ulici Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín“

Dle předložené žádosti o aktualizaci vyjádření ze dne 19.1. 2023 na akci „Rekonstrukce kanalizačních stok v ulici Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín“, Vám dáváme na vědomí, že v uvedené oblasti dochází ke střetu s telekomunikačním vedením ve vlastnictví naší společnosti. V případě potřeby bližších informací nebo vytýčení dané sítě jsme k dispozici na uvedeném telefonním čísle.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen:

- Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit situační výkres projektové dokumentace v příčných řezech,
- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2m,
- Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- Projednat projektovou dokumentaci, nejpozději ve fázi přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu,
- Předem písemně oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu veřejné telekomunikační sítě na provozovnu společnosti WIC–NET, s.r.o. a přizvat jejího zástupce k odsouhlasení plánovaných prací,
- Přizvat vlastníka sítě neprodleně i v případech kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení k posouzení vzniklé situace,

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy veřejné telekomunikační sítě společnosti WIC-NET, s.r.o. zodpovědným pracovníkem, tj. pracovníkem příslušného provozu. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti veřejné telekomunikační sítě provádět,
- Neprodleně ohlásit každé poškození veřejné telekomunikační sítě na zákaznickou linku 321 321 321.

Platnost vyjádření je 1 kalendářní rok.

Přílohy: Mapa zájmového území

V Kolíně dne: 20.1.2023

WIC-NET, s.r.o.

Filip Maršík

Jednatel

