

**Název
zadavatele:** Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
IČO: 00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Prokopa Velikého, Kolín“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P24V00000007**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1 zhotovitele:

Dle vzorového příčného řezu uložení potrubí se kameninová roura pokládá na betonové pražce a podkladní beton. Betonové pražce však ve výkazu chybí.

Odpověď zadavatele:
Doplněny položky do výkazu výměr.

Dotaz č. 2 zhotovitele:

Dle zkušeností a technické zprávy kanalizace bude nutné pro zachování provozu po dobu výstavby přečerpávat splaškové vody. Výkaz výměr však položku na přečerpávání splaškových vod neobsahuje.

Odpověď zadavatele:
Doplněny položky do výkazu výměr.

V Kolíně dne 31.01.2024

Václav Horák, referent oddělení investic a územního plánování, v.r.