

**Ing. Petr H A V L Í Č E K**  
aut. Ing. v oboru pozemní stavby  
a požární bezpečnost staveb

**Na Bílkách 858**  
**273 06 Libušín**  
**IČ: 619 19 624**  
**tel. 737 262 143**  
**e-mail: [havlicek.pbs@seznam.cz](mailto:havlicek.pbs@seznam.cz)**  
**ČKAIT 0004584**

## **Požárně bezpečnostní řešení**

**Prohlášení - Technická zpráva - dodatek I**

**Kolín, ulice Zengrova 356 a Havlíčkova 357**  
**- výměna oken a dveří**



**Stupeň dokumentace:**

**Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele**

**Investor:**

**Město Kolín,**  
**Karlovo náměstí 78, Kolín I**

**Projektant:**

**Ing. Martin Stybor, Ph.D.**  
**Mechovka 270, 190 14 Praha - Klánovice**  
**IČ: 021 731 40**  
**Ing. Miroslav Vlas, Ing. Milan Škoda**  
**a kol.**

### **Prohlášení - Technická zpráva požární ochrany** **- dodatek I**

Prohlášení - dodatek technické zprávy požární ochrany doplňuje původní PBR ve stupni PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele.

Dodatek bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele, případně pro vydání souhlasu stavebního úřadu a případného souhlasu HZS (pokud bude SÚ požadován) v rámci stavebního řízení.

Ve smyslu vyhl. 460/2021 Sb. se jedná o stavbu kategorie 0 (stavební úpravy jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby).

Koncepce PBR je zachována, rámci dodatku I je posouzeno:

1) výměna výloh a vstupních dveří

- bez vlivu na PBR resp. v dodatku PBR posouzeno (změna stavby skupiny I)
- stávající (nevyměněná) okna, dveře a vstupní dveře budou demontovány (nevyhovující stav a tepelně izolační vlastnosti) a nahrazeny novými ve stejných rozměrech a způsobu otevírání v provedení plastové s dvojsklem (vnější výplně)

- úpravy otvírání z hlediska požární bezpečnosti nejsou požadovány (např. panikové kování, paniková hrazda, samozavírače...), dveře jsou v běžném provozu odemčeny, vzhledem k možnému zamknutí vchodových dveří BD doporučuji na těchto dveřích panikovou kliku.
- vyměňované dveře do bytů budou s požární odolností EW30DP3, včetně zárubně (vyměňované dveře ze schodiště do nebytových prostorů se v objektu nenacházejí).
- dveře do světlíků budou bez požární odolnosti, stejně jako stávající okna, světlíky jsou posuzovány jako venkovní prostor

### **Koncepce PBŘ řešených prostorů:**

Fakticky nedojde k zásahu do stávající koncepce PBŘ celého objektu.

Původní koncepce požárně bezpečnostního řešení celého objektu zůstává zachována (rozdělení na požární úseky, počet a charakter únikových cest, technické vybavení apod.

Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro (v případě vyvolaných úprav elektro).

Vyměňované dveře do bytů budou s požární odolností EW30DP3.

Vchodové dveří BD budou opatřeny panikovou klikou - doporučení.

### **Závěr:**

Umístění a provedení objektu (výměna výkladců a dveří) odpovídá podmínkám původního PBŘ a legislativních požadavků, z hlediska PBŘ lze uvedenou stavbu realizovat a následně zkolaudovat.

Kladno

12/2021 - dodatek I PBŘ

Vypracoval: Ing. Petr Havlíček

aut. Ing. v oboru PS a PBS