

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 44168/24-sus
Spisová zn.: OSBN VZMR 8185/2024

Vyřizuje: Jiří Šustr
Telefon: 321 748 187
E-mail: jiri.sustr@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh: 0

Datum: 21.03.2024

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel	Město Kolín
Zastoupené	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města Kolín
Se sídlem	Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440

Rekonstrukce výtahů budov č.p. 160, V Kasárnách, č.p. 806 a 807, Dělnická, Kolín

Zadavatel obdržel dne 19.03.2024 žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

„Technická specifikace je velmi detailní, je možné použít tyto alternativy?

- *Výtah bez strojovny*
- *Asynchronní motor u pohonu výtahu*
- *Nosné pásy“*

Odpověď zadavatele:

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky včetně Přílohy č. 01 – technická specifikace je pro uchazeče závazná. Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

Dotaz č.2:

„Jakou přesně si představujete kategorii antivandal provedení patrových přivolávačů a kabinového tabla?“

Odpověď zadavatele:

Venkovní přivolávač v provedení antivandal mechanické v nerezovém štítku s polohovou signalizací ve všech nástupních stanicích, ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém panelu v provedení antivandal s mechanickými ovladači, Braillovy a reliéfní znaky s polohovou signalizací klece LCD displejem 7'', tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumivacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou).

Patrové přivolávače a kabinová tabla v provedení antivandal, mechanické v nerezovém štítku.

S pozdravem,

za zadavatele
Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN