

Ze dne: 22.12.2023
Číslo jednací: 023070220882
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdtvt
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 18.01.2024

ADVISIA s.r.o.
Ing. Tereza Škorpilová
Rubeška č.p. 215/1
190 00 Vysočany

Kolín parc. č. 2454/1, 2454/11, 2454/12, 2454/14, 2454/15, 2454/18, 2454/2, 2454/21, 2454/4, 2454/5, 2454/6, 2454/7, 245 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod, jednotnou kanalizaci a rozvody tepelné energie pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí. Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz, pro vytyčení teplovodních sítí Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy doporučujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. K uličním vpustím je nutné získat souhlasné stanovisko technických služeb města Kolín.
- Uliční vpusti požadujeme napojit na stávající jednotnou kanalizaci pomocí odboček DN 300/150.
- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace stavby.
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních soupřav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti Energie AG Kolín a.s. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – pro vodovodní řad Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz, pro teplovodní síť Daniel Matuška, tel: 602 263 034, daniel.matuska@energiekolin.cz. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských a teplotních sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.

- Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu dle § 87 Zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění (Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.) ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. – pro vodovodní řad Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz, pro teplovodní síť Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských a teplotních sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek studené a teplé vody nebo odvádění odpadních vod.
- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení obsahující polohu vysazených odboček dešťových vpustí ve formátu DGN, DWG.
- Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Upozornění:

- Stávající vodovodní řad v ulici Kremlíčková a Radimského se nachází na konci své technické životnosti s rizikem výskytu poruch a havárií. Nelze proto zcela vyloučit, že nedojde k výskytu poruch či havárií. S ohledem na rozsah nového povrchu komunikací a chodníků, doporučujeme konzultovat s vlastníkem vodovodní sítě (Vodohospodářské sdružení Kolín) výměnu min. hydrantů a zemních souprav a ochránit tak nové povrchy před jejich poškozením při výskytu havárií na vodovodním řadu.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Kolín parc. č. 2454/1, 2454/11, 2454/12, 2454/14, 2454/15, 2454/18, 2454/2, 2454/21, 2454/4, 2454/5, 2454/6, 2454/7, 2454/8, 2454/9, 2455/3, 2455/6, 2456/3, 2457/1, 2457/10, 2457/14, 2457/15, 2457/16, 2457/2, 2457/3, 2457/7, 2457/8, 2457/9, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4, 2459/5, 2459/6, 2506/1, 2506/5, 2508/3, 2508/4, 2508/5, 2508/7, 2508/8, 2624/44, 2634/15, 2634/21, 2634/22, 2634/25, 2634/26, 2634/33, 2634/34, 2634/35, 2634/36, 2634/37, 2634/38, 2634/39, 2634/43, 2634/9, 2636/13, 2636/30, 2636/5, 2968/1, 2968/2, 2968/3, 2968/4, 2968/5, 3392/1, 3392/2, 3392/3, 3393, 3431, 3432, 3459, 3460, 3559/1, 3559/3, 3589, 3590/1, 3604, 3607, 3620, 3965/2, 3966/1, 4035, 4036/1, 4160, 4161, 4744, 4745, 4746/3, 4747, 4748, 4749, 5129, 5219, 5220/1, 5221, 5222, 5224, 5225, 5567, 5569, 5570/1, 5571, 5572, 5574, 5601, 5713, 5716, 5717, 5869, 5870, 5919, 6561, 7511, 8396