



HZSSX00FFURQ



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Polepská 634, 280 02 Kolín

Č. j.: HSKL- 38-2/2024 - KO
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová
Tel.: 950 885 161
E-mail: iva.kucharova@hzscr.cz

Datum: 2. 1. 2024

SDĚLENÍ

Název stavby:

Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského

Místo stavby:

Kolín II, Kolín

k. ú.: Kolín, parc. č. 2454/7, 2457/10, 3392/1, 3459 a další

Stavebník:

Město Kolín, IČO 00235440

Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Miroslav Větrovský, ČKAIT 0011067

datum: 12/2023

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS STC jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 22. 12. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 a stavba kategorie I podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u kterých se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS STC posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0 a stavbu kategorie I, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě veřejného osvětlení o stavbu vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. l) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě [konkretizovat stavbu v případě souboru staveb, jinak smazat] o stavbu pozemní komunikace, která slouží jako dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku, která je stavbou kategorie I podle § 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS STC podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS STC není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Z důvodu nezbytného příjezdu a ustavení výškové techniky HZS k objektům umístěným na parc. č. st. 5717 a parc. č. st. 5572 musí být plochy chodníků s pojížděnou dlažbou a přiléhající plochy zatravněvacích dlažeb, zajišťující tento příjezd a ustavení techniky, dimenzovány na únosnost 100 kN, dle čl. 12. 4. 2 ČSN 73 0802 ed. 2.

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru Kolín
úřední osoba