



ADVISIA s.r.o.  
Ing. Tereza Škorpilová  
Rubeška 215/1  
19000 Praha

Naše č.j. S1-2/15267/23

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 606637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz  
Ve Šlapanově dne 2.1.2024

Věc: „**Rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského**“ v k.ú. Kolín

Zájmovým územím prochází produktovod provozovatele ČEPRO, a.s.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Křepinský Jiří  
Vedoucí technolog DII  
ČEPRO, a.s. Šlapanov

Příloha: mapa 1x

V.2.   
  
ČEPRO, a.s.  
Pátnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod II  
532 51 Šlapanov  
01 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531



