




SO - 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ A ČS
STROPNÍ DESKA ČS
VÝKRES TVARU 1:50

PŮDORYS NA KÓTĚ 195,50



BETON ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404
DNO ... C30/37 - XC4, XF3 (CZ,F1.1)
MAX. PRŮSAK 35 MM PODLE ČSN EN 12390-8
Cl 0,4 - Dmax 22
OCEL B500B
KRYTÍ : 40 MM

POZNÁMKY:
DO BEDNĚNÍ OSADIT VÝSTELKU NA SPODNÍ LÍC DESKY

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	18.01.2024	Ing. Kubová, Ph.D.
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	19.12.2023	Ing. Kubová, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Trnka	
	PROJEKTANT		
	HL. PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	
	TECH. KONTROLA		
OBJEDNATEL: Město Kolín	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 7102 04 04	
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	12/2023	
ČOV TPCA Kolín Rekonstrukce betonových konstrukcí podzemních objektů a úprava Parshallova žlabu	FORMÁT	2A4	
	MĚŘÍTKO	1:50	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	008389/23/1	
	SO/PS	SO02	
ČÁST: Stavebně-konstrukční řešení			
PŘÍLOHA: D.1.2.5_Stropní deska ČS_výkres tvaru	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.5	d
			1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

