

## Město Kolín

### Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 79873/24-krap  
Spisová zn.: OSBN Zakázka 14686/2024

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná  
Telefon: 321 748 261  
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 2  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 13.06.2024

## Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel **Město Kolín**

Zastoupené Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín

Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

IČ 00235440

DIČ CZ00235440

### „Rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP, č. p. 764, Smetanova, Kolín IV - prostory sloužící k podnikání - lékárna“

Zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k zakázce malého rozsahu.

Dotaz od uchazeče:

„Chtěl bych se zeptat ve výkazu výměr elektroinstalace máte v listu montáže i v listu materiálu soubor : Trubky, Nosné systémy a upevňovací materiály. Jedná se o položky 33, 35, 36 a 37. Viz níže - u lišt a kabelových žlabů nemáte žádné metry.“

33	lišta LHD 110x67,5 vč. příslušenství (spojky, ohyby)	0	m
34	Propojovací + spojovací materiál (spojky a ohyby)	1	kpl
35	lišta LHD18x13 vč. příslušenství (spojky, ohyby)	0	m
36	lišta LHD 32x15 vč. příslušenství (spojky, ohyby)	0	m
37	nosný systém pro kabely při požáru DZ 60x300 mm zavěšený ze stropu	0	m
38	soubor spoj.a uchyť.materiálu ke kabelovým nosným systémům odolným při požáru	1	Kpl“

Odpověď zadavatele k dotazu:

V původní dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace pro celý objekt č .p. 764, Smetanova bylo uvažováno s lištováním. Na základě havarijního stavu elektroinstalace v prostorech lékárny, byly

z původní projektové dokumentace vyjmuty prostory lékárny a projektanti se rozhodli, že kabely budou taženy ve většině případů v podhledech, a proto tento materiál k uchycení je uveden jako komplet. K jednotlivým přístrojům však budou kabely již taženy ve stěnách pod omítkou. Přispívá to k větší čistotě v prostoru lékárny. A z tohoto důvodu jsou položky s lištami uvedeny jako nulové.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík  
vedoucí OSBN

vz. Mgr. Petra Krásná