



TeS, spol. s r. o. Chotěboř
Zednická 558, Chotěboř

telefon: 569 621 367-8 fax: 569 641 297
mobil: 777 621 367-8 tes@teschotebor.cz

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

www.technologie-stravovani.cz

Posouzení stávající kuchyně pro navýšení počtu vařených jidel

Název a místo akce:

***Provoz v ZŠ Bezručova
Kolín***

Objednatel:

***Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín***

březen 2024

**VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII
PROJEKCE - DODÁVKY - SERVIS**

Identifikační údaje

Název a místo akce: ZŠ Bezručova – úprava kapacity kuchyně
Kolín

Objednatel: Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín

Zpracovatel PD: TeS, spol. s r.o., Chotěboř
Zednická 558, 583 01 Chotěboř
Tel. 569 621 368, 604 861 681

Vstupní podklady předané investorem

- Stávající kapacita kuchyně 1600 jídel
- Nová kapacita kuchyně cca 2600 jídel
- Sortimend jídel 1x polévka, 2x hotová jídla
- Výdej jídel
 - 1100 v jídelně
 - 500 gymnázium
 - 1000 odvoz do jiné ZŠ + rezerva
- způsob výroby stravy příprava z čerstvých surovin a polotovarů
- energie pro gastrotechnologii elektrická energie

Stravovací provoz slouží pro vaření obědů pro žáky a personál základní školy.

Stručný popis řešení

Tato dokumentace řeší posouzení stávajícího stravovacího provozu v budově kuchyně ZŠ Bezručova v Kolíně a návrh na zkapacitnění provozu. Navýšení počtu žáků bude provedeno výměnou technologie a větším využitím 1. PP. Jedná se o třípatrovou budovu.

Posouzení

Bylo provedeno posouzení stávajícího provozu kuchyně na možnost navýšení kapacity vařených jídel z 1600 na 2600. Toto bylo posuzováno po stránce technologie a po stránce prostorové.

Po stránce technologické bylo zjištěno, že pro uvaření zadaného počtu jídel bude nutná celková výměna technologie.

Po stránce prostorové bylo zjištěno, že se kuchyně do stávajících prostor vejde za těchto podmínek:


- 1) Celková rekonstrukce prostor, hlavně pak 1. PP. V tomto podlaží je nutné provést zaizolování spodní stavby tak, aby se podlaží nechalo rovnocenně využívat.
- 2) Přestěhování šaten pro personál a hygienického zázemí do 1. PP.
- 3) Přestěhování stávající kuchyňky žáků do 1. PP (místo skladu inventáře), nebo do jiné budovy školy.
- 4) Ponechat stávající způsob rozdělení ve skladech potravin pro dva provozy – dva provozy, jedny sklady
- 5) Varna a čisté přípravný jsou rozděleny na dva provozy (gymnázium, ZŠ)
- 6) Nebude výrazně navýšený počet jídel, vydávaný v jídelnách v 2. NP
- 7) Nová strojovna VZT bude umístěna na střeše objektu a nebude zasahovat do vnitřních dispozic

Pokud budou splněny veškeré výše uvedené podmínky, tak nebude nutné objekt kuchyně a jídelny ZŠ Bezručova přistavováno.

Stávající použitá technologie bude před realizací zkontrolována a případné vadné kusy budou nahrazeny novými.

Posouzení bylo dokončeno na základě konzultace na místě 17. 1. 2024 a je k němu přiložen výkres členění ploch provozu.

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
DIČ: CZ60934395
Zednická 558, 583 01 Chotěboř
Tel., fax: 569 621 367-8
e-mail: tes@teschotebor.cz



Vypracoval:

Libor Sobotka, projektant