

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 104263/24-krap
Spisová zn.: OSBN Zakázka 23868/2024

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 31.07.2024

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel **Město Kolín**

Zastoupené Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín

Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon 321 748 111

e-mail posta@mukolin.cz

IČ 00235440

DIČ CZ00235440

„Výměna střešního pláště na bytovém domě č. p. 1032 v ul. Antonína Dvořáka, Kolín II“

Zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k zakázce malého rozsahu:

Dotaz uchazeče:

„Výkaz výměr, 1. etapa, řádek 81 obsahuje nejasnou položku. Z půdorysu nelze spočítat rozsah všech prací, tudíž je tato položka v rámci konkurence těžko posouditelná. V rámci rovnosti výběrové soutěže, navrhuje ocenit položku nulovou cenou a po technickém posouzení bude dán návrh řešení..“

81 K	K001	Oprava příhradového vazníku vč. ošetření proti dřevokaznému hmyzu (vykázána půdorysná plocha střechy)	m2	113,800
------	------	---	----	---------

Odpověď zadavatele:

Etapa1: pol. č. 81, Etapa2: pol. č. 86, Etapa1: pol. č. 63, Etapa1: pol. č. 62:

- U výše zmíněných položek bude oprava vazníků provedena ve 20 % plochy střechy a ošetření proti dřevokaznému hmyzu ve 100 % plochy střechy.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

vz. Mgr. Petra Krásná