


ZELENE ZAKRESLENÉ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY JSOU JIŽ PROVEDENY A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.  
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY TAŽENY KÁBELEM CYKY-J 3x2,5 POD OMÍTKOU NEBO V KABELOVÉM ŽLABU.  
POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOŽNO KABEL ULOŽIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.  
VÝŠKA ZÁSUVKY 40 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.  
KOMPLETACE - TANGO, BÍLÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTI				
Č.M.	NÁZEV	Č. Dveří	Plocha (m <sup>2</sup> )	VLIVY
3.01	CHODBA	-	43,11	BA2
3.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2
3.03	UCEBNA	84,89	74,65	BA2
3.04	KABINET	88	11,78	BA2
3.05	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	94	9,41	BA2
3.06	WC DÍVKY	-	12,77	BA2
3.07	UCEBNA	93	61,74	BA2
3.08	UCEBNA	92	56,41	BA2
3.09	UCEBNA	91	56,76	BA2
3.10	KABINET	83	37,41	BA2
3.11	CHODBA	-	43,11	BA2
3.12	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2
3.13	KABINET	85	11,78	BA2
3.14	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	80	9,40	BA2
3.15	WC CHLAPCI	-	12,80	BA2
3.16	UCEBNA	82	55,12	BA2
3.17	UCEBNA INFORMATIKY	81	61,74	BA2

Stupeň 4 - Vliv nad rámec prostor NORJALIN uvedených.  
Zelené - prostor normální žluté - prostor nebezpečný červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stupeň 5 - Podrobnost na min. osvětlení dle IV C, 351/2007 StL, 45.

AREAL ZŠ BEZRUČOVA  
SCHEMA 1:2000



Vypracoval Ing. FIDLER Adam	Zpracoval Ing. FIDLER Adam	Technická A. Pešout	Rada FIDLER Adam U Ředitelství JOK KOLÍN 4 E-mail: fider@jok.cz
Kvalifikace Ing. FIDLER Adam	Proječní Ing. FIDLER Adam	Autorizace Ing. Pešout	
Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			
Základ ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN PAVILON II. - 2. PATRO	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		
	Termín 1 list A1		
	Datum duben/2024		
	Účel Projekt pro realizaci		
	Č. zářezů 00724		
Označí výřezu		proječní č.	3
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY		Archivní č.	A00724
		Měřítko	1:100
		Č. výřezu EL-00724-11	