

ZELENÉ ZAKRESLENÉ SVĚTELNÉ OKRUHY JSOU JIŽ PROVEDENY A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.  
BUDOU K NIM PROVEDENY POUZE NOVÉ PŘÍVODY Z PŘÍSLUŠNÉHO ROZVADĚČE.

KABELÁŽ OSVĚTLOVACÍCH OKRUHŮ PROVEDENA KABELY CYKA-J 2,3,5 x1,5 POD OMÍTKOU NEBO V KABELOVÉM ŽLABU.  
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI JE MOŽNO POUŽÍT PLOCHÉ KABELY SE STEJNÝM PRŮŘEZEM.


POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOŽNO KABEL ULOŽIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADĚCH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.  
ROZBOČENÍ PROVEDENO V KRABICI KO68 S VÍČKEM NEBO ABOX, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PROPOJENÍ WAGO SVORKAMI S PÁČKOU.  
KOMPLETACE - TANGO, BÍLÉ.

VÝŠKA VYPÍNAČŮ OD ZEMĚ CCA 120 - 130 CM.

LEGENDA MÍSTNOSTI				
Č.M.	NÁZEV	Č. Dveří	Plocha (m2)	Pož. osv.(k)
3.01	CHODBA	-	43,11	BA2 200
3.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2 200
3.03	UCEBNA	84,89	74,65	BA2 500
3.04	KABINET	88	11,78	BA2 500
3.05	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	94	9,41	BA2 200
3.06	WC DÍVKY	-	12,77	BA2 500
3.07	UCEBNA	93	61,74	BA2 500
3.08	UCEBNA	92	56,41	BA2 500
3.09	UCEBNA	91	56,76	BA2 500
3.10	KABINET	83	37,41	BA2 500
3.11	CHODBA	-	43,11	BA2 200
3.12	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2 200
3.13	KABINET	85	11,78	BA2 500
3.14	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	80	9,40	BA2 200
3.15	WC CHLAPCI	-	12,80	BA2 200
3.16	UCEBNA	82	55,12	BA2 500
3.17	UCEBNA INFORMATIKY	81	61,74	BA2 500

Stolpce 4 - vliv nad rámec prostor NORMALNÍ uveden vliv,  
Zelené-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stolpce 5 - Podávavěk na mří, osvětlení dle NV č. 351/2007 Sb., 45.

AREÁL ZŠ BEZRUČOVA  
SCHÉMA 1:2000



Akce	Vypracoval	Zprac. projektant		FAPS FIDLER ADAM s.p. U POKŘOVANÉ 106, KOLÍN 4 TEL. 005 366 775 E-mail: faps@faps.cz
	Ing. FIDLER Adam	Ing. FIDLER Adam		
	Kontrola	Ing. FIDLER Adam		
	Projekt	<i>Adam</i>		
	Autorizace	Ing. Petrus Rosišlav		
Investor	Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			
OSVĚTLOVACÍ OKRUHY	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			
	ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN			
	PAVILON II. - 2. PATRO			
	listů			
	3			
Ocenění výkresu	A00724			
	Měřítko			
1:100				
El-00724-10				