


OKRUHY VENTILACE OBSAHUJÍ NOVOU KABELÁŽ (CYKY 3x1,5) , NOVÉ POHYBOVÉ SENZORY . VENTILÁTOR ZŮSTÁVÁ PŮVODNÍ. OKRUHY TUV A OSOUEČŮ - NOVÁ KABELÁŽ (CYKY 3x2,5). OSOUEČE A OHŘÍVAČE PŮVODNÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTI				
Č.M.	NÁZEV	Č. Dveří	Plocha (m2)	VLIVY
2.01	CHODBA	-	43,11	BA2
2.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2
2.03	UCEBNA	70,73	74,66	BA2
2.04	KANCELAR	74	11,78	BA2
2.05	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	79	9,41	BA2
2.06	WC CHLAPCI	-	12,77	BA2
2.07	UCEBNA	78	61,74	BA2
2.08	UCEBNA	77	56,41	BA2
2.09	UCEBNA	75	56,76	BA2
2.10	KABINET	69	37,41	BA2
2.11	CHODBA	-	43,11	BA2
2.12	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2
2.13	KABINET	71	11,78	BA2
2.14	PŘEDSÍŇ WC DĚVY	66	9,40	BA2
2.15	WC DĚVY	-	12,80	BA2
2.16	UCEBNA	68	55,12	BA2
2.17	UCEBNA	67	61,74	BA2

Stupeň 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden Vliv.  
Zelené - prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stupeň 5 - Podrobně na min. osvětlení dle IV C, 361/2007 StL, 45.

AREAL ZŠ BEZRUČOVA  
SCHEMA 1:2000



Vypracoval Ing. FIDLER Adam	Zpracoval Ing. FIDLER Adam	Techn. kontrola A. Pěšout	Rada FIDLER Adam U Ředitelství ZŠ KOLÍN 4 E-mail: fider@kolin4.cz
Kvalifikace Ing. FIDLER Adam	Proječní Ing. FIDLER Adam	Autorizace Ing. Páček Rostislav	
Investor Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			Termín 1 list A1
Máje REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			datum duben/2024
ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN			účel Projekt pro realizaci
PAVILON II. - 1. PATRO			č. zářezů 00724
Osbah výřezu			průřez 3
PRÍVODY A JINÉ OKRUHY			archivní č. A00724
Měřítko 1:100			č. výřezu EL-00724-05