

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Sídlo zadavatele:	Masarykova 1041, 28002 Kolín
IČO:	27946576
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Jan Širc
Řízení	Zjednodušené podlimitní
Název veřejné zakázky:	<b>Vodní svět Kolín – přístavba kojeneckého bazénu</b>

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

**V návaznosti na tyto žádosti poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace:**

### Dotaz č. 1

*Domníváme se, že v samostatném výkazu výměr pro Výměnu stávající pískové filtrační náplně za aktivované filtrační médium došlo k administrativní chybě, kdy namísto uvedení bazénového okruhu je uvedena 0. Prosíme, o doplnění předmětného bazénového okruhu a zveřejnění aktualizovaného výkazu výměr.*

0				
2.	<b>Filtrační náplně pro 1 ks filtru D 1200, 1 m</b> <b>Aktivované filtrační médium</b> – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest (celkem cca 1300 kg)	1	kpl	0,-
				0,-

### Odpověď:

Upraven příslušný výkaz výměr – BT výměna písku VV\_rev 240923. Doplněn bazénový okruh.

Opravený výkaz „BT výměna písku VV\_rev 240923“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

**Dotaz č. 2**

*Dle Smlouvy o dílo, odst. 4., čl. V. Doba plnění, by měla realizace stavebních prací probíhat za plného provozu budovy a tento stav musí zhotovitel zohlednit ve způsobu provádění prací. Avšak realizace Výměny stávající pískové filtrační náplně za aktivované filtrační médium u stávajících bazénových filtrů nelze provést za plného provozu a bude muset probíhat průběžné odstavení předmětných filtračních nádob, u kterých bude náplň měněna. Žádáme o zohlednění této skutečnosti do návrhu Smlouvy o dílo.*

**Odpověď:**

Zadavatel informuje, že filtrační nádoby jsou zapojeny paralelně a lze je provozovat odděleně. Výměna filtračního média tedy může probíhat za plného provozu budovy. Během realizace bude vždy jeden filtr odstaven, aby se u něj mohla vyměnit filtrační náplň, zatímco ostatní filtry budou nadále v provozu. Tento postup umožňuje průběžnou výměnu filtračního média u všech filtračních nádob, aniž by bylo nutné odstavit celou technologii bazénových filtrů. Tímto způsobem bude možné zajistit bezproblémový průběh prací v souladu s požadavky smlouvy o dílo.

**Dotaz č. 3**

*Dle Smlouvy o dílo, odst. 4., čl. IV. Rozsah provedení díla, je zhotovitel povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. Tyto správní rozhodnutí a závazná stanoviska vč. stavebního povolení jsme nedohledali v zadávací dokumentaci. Z toho důvodu žádáme Zadavatele o jejich zveřejnění.*

**Odpověď:**

Doplněn soubor „DOKLADOVÁ ČÁST 2024\_240923“, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

**Dotaz č. 4**

*Dle Smlouvy o dílo, odst. 2., čl. X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody, požaduje Zadavatel záruční dobu za jakost díla (střecha) v délce 120 měsíců. Tato délka záruční doby je dle našeho názoru nepřiměřená a žádáme o snížení požadavku na 60 měsíců.*

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na záruce v délce 120 měsíců, kterou standardně požaduje u PVC střešních krytin. Tento požadavek je založen na dlouholeté zkušenosti zadavatele a na potřebě zajistit dlouhodobou kvalitu a spolehlivost střechy. Navržená krytina splňuje požadavky zadavatele na životnost, a proto věří, že záruka v délce 120 měsíců je v souladu s její očekávanou výdrží a kvalitou.

#### **Dotaz č. 5**

*Položka 144 a 238 na listu „stav – Stavební část“: Tyto položky nejsou řešeny v PD. Dle poznámky bude řešeno na základě skutečnosti. Položky v tomto znění nelze ocenit, prosíme o upřesnění. Dtto platí pro pol. 40, 42 a 73 na listu „ZTI - ZTI - zdravotně tec...“.*

#### Odpověď:

Text položky 144 na listu STAV doplněn o popis předpokládaných prací, pol. 238 pro duplicitu zrušena.

Popis položek 40, 42 a 73 na listu ZTI je dostatečně uveden v poznámce k položce.

Opravený výkaz „kolin\_svet – Vodní svět – Přístavba kojeneckého bazénu [zadání]\_rev 240923“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

#### **Dotaz č. 6**

*U několika položek je odkaz na interiér. Žádáme o upřesnění, bez něhož není možné provést přesné ocenění např. u pol. 247 a 248 na listu „stav – Stavební část“ a u pol. 65 a 66 na listu „bufet - Venkovní bufet - ...“.*

#### Odpověď:

Položky 247, 248, 65 a 66 jsou součástí stavební části stavby, nejsou součástí interiéru. Jejich popis v projektové dokumentaci je dostačující, pol. 65 a 66 budou mít výrobní dokumentaci.

#### **Dotaz č. 7**

*Systém čipů u položek 247 a 248 na listu „stav – Stavební část“ je potřeba navázat na stávající čipový systém nebo se jedná o nový samostatný systém? Pokud je potřeba navázat na stávající, prosíme o upřesnění stávajícího systému.*

#### Odpověď:

Čipový systém nového vybavení bude provázán se stávajícím systémem IVAR.

**Dotaz č. 8**

*V technické zprávě v části Vnitřní vybavení je uvedeno: „Odpočívána pak šatními skříňkami a dalším vybavením dle interiéru (sedacím nábytkem, popř. herními prvky).“ Sedací nábytek a herní prvky jsme ve výkazu nedohledali. Mají být součástí dodávky zhotovitele této VZ?*

Odpověď:

Sedací nábytek a herní prvky nejsou součástí dodávky.

**Dotaz č. 9**

*Položka 95 na listu „ZTI - ZTI - zdravotně tec...“ je uvedena v souboru s množstvím 0,24. Prosíme o zdůvodnění, proč není uvedeno s hodnotou 1, případně prosíme o úpravu výkazu.*

Odpověď:

Hodnota položky 95 na listu „ZTI - ZTI - zdravotně tec...“ upravena na hodnotu 1.

Opravený výkaz „kolin\_svet – Vodní svět – Přístavba kojeneckého bazénu [zadání]\_rev 240923“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

**Dotaz č. 10**

*Položka 168 na listu „el – Elektroinstalace“ je uvedena jako kpl. K zemním pracím spojených s montáží venkovních svítidel je potřeba připravit výkaz výměr jako u ostatních zemních prací s uvedením konkrétního rozsahu. Takto položku nelze ocenit. Prosíme o úpravu.*

Odpověď:

Popis položky, měrná jednotka a celkové množství bylo opraveno.

Opravený výkaz „kolin\_svet – Vodní svět – Přístavba kojeneckého bazénu [zadání]\_rev 240923“ je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

#### Dotaz č. 11

*Pro položku 33 na listu „slp - Elektronické komuni...“ je uvedeno v TZ „V rámci rozšíření EPOS...“.*  
*Pokud bude potřeba informační terminál připojit na stávající systém, prosíme o upřesnění stávajícího systému.*

#### Odpověď:

Napojení bude na stávající systém IVAR.

#### Dotaz č. 12

*Je potřeba MaR navázat na stávající řešení v dalších prostorech Vodního světa Kolín nebo se jedná o samostatnou a soběstačnou soustavu?*

#### Odpověď:

Připojení navrženého systému MaR na stávající je možné i přes webové rozhraní.

---

Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je:

- BT výměna písku VV\_rev 240923
- kolin\_svet – Vodní svět – Přístavba kojeneckého bazénu [zadání]\_rev 240923
- DOKLADOVÁ ČÁST 2024\_240923

Uvedené přílohy jsou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě své nabídky použili a v nabídce předložili výhradně opravené výkazy výměr „BT výměna písku VV\_rev 240923“ a „kolin\_svet – Vodní svět – Přístavba kojeneckého bazénu [zadání]\_rev 240923“, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

#### **Prodloužení lhůty k podání nabídek**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30. 9. 2024, 10.00 hod.**

Zadavatel také upozorňuje, že obdržel ještě další dotazy a pracuje na jejich zodpovězení. Zadavatel počítá s tím, že spolu se zveřejněním příslušných vysvětlení zadávací dokumentace adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je zveřejněno na profilu zadavatele.

V Kolíně dne 23. 9. 2024

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.