



Timao s.r.o.
Simona Pokorná
Pod Beránkou 2465/7
16000 Praha

Naše č.j. S1-2/4693/24

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 606637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz
Ve Šlapanově dne 15.2.2024

Věc: „Zpevnění stávajících komunikací v lokalitě U Vodárny, Kolín –1. etapa“ na poz. p.č. 2980/1, 2435/44, 2980/7, 2435/1, 2434/29, 2637/26, 2639/3, 2676/31, 2676/44, 2987/2, 2679/33, 2637/27 v k.ú. Kolín

Zájmovým územím prochází produktovod provozovatele ČEPRO, a.s.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Křepinský Jiří
Vedoucí technolog DII
ČEPRO, a.s. Šlapanov

Příloha: mapa 1x

V. Z. {Handwritten signature}

