




LEGENDA :

- SO - OKAPOVÁ SVORKA
ZT - ZEMNÍCI TYČ
ZS - ZKUŠEBNÍ SVORKA
OU - OCHRANNÝ ÚHELNÍK
JT - JÍMACÍ TYČ
SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ
OH - ODDÁLENÝ BLESKOSVOD
AS - ANTÉNNÍ STOŽÁR - TV + WIFI

POZNÁMKY :

- MATERIÁL JÍMACÍHO VEDENÍ - DRÁT AlMgSi 8mm
- MATERIÁL UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ - PÁSEK FeZn 30/4mm VLOŽENÝ NA VÝŠKU 1m OD OBJEKTU, HLOUBKA 0,5m, SVOD 1,2
- SVORKY SO V PROVEDENÍ NEREZ
- TŘÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 - LPS III
- MAX. VZDÁLENOST SVODŮ 15m, VELIKOST OK MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY - 15×15m
- DOPORUČENÝ ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY PŘED SPOJENÍM S PEN - 10 OHMŮ
- AS ANTÉNY OSADIT DO OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMAČE, NESPOJOVAT S JÍMACÍM VEDENÍM, MIN. VZDÁLENOST 0,5m



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AZPROJECT spol. s r.o. Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755		
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. EVJÁK ZDENĚK	Ing. EVJÁK ZDENĚK			
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I					
AKCE REKONSTRUKCE KMOCHOVA DOMU, KUTNOHORSKÁ ULICE ČP. 50 KUTNOHORSKÁ 50, KOLÍN IV, K. Ú. KOLÍN, st. parc. č. 441, poz. parc. č. 159/1				DATUM	09/2024
				Č.ZAK.	CT24 - 06
				FORMÁT	2×A4
OBSAH ELEKTROINSTALACE BLESKOSVOD				MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
				1:100	CT2406 - REL06