




Rozvodná soustava - 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.

- ochrana základní - základní základní izolací - dle přílohy A, čl. A1
  - kryty nebo přepážkami - dle přílohy A, čl. A2
- ochrana při poruše - ochranné uzemnění a ochranné pospojování - dle článku 411.3.1
  - automatické odpojení od zdroje - dle článku 411.3.2
- doplňková ochrana - proudovými chrániči - dle článku 415.1
- doplňující ochranné pospojování - dle článku 415.2

Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením: pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2

Stanovení vnějších vlivů - vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS Karlovo náměstí 75, 280 02 Kolín IČO 11422131 email: <a href="mailto:kancelar@o-pro.cz">kancelar@o-pro.cz</a> tel. 602495770</p></div>	
ING. OUTLÝ	ING. OUTLÝ	ALEŠ LINHART		
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN			
MÍSTO STAVBY	ST.P.Č. 184/4 KÚ KOLÍN			
NÁZEV AKCE  KOLÍN, PRAŽSKÁ 161  NÚŽKOVÁ PLOŠINA PRO DDM			FORMÁT	2A4
			DATUM	06/2024
			STUPEŇ	PDOS + DZS
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. VÝKR.	D.1.4.4b-002
OBSAH  ELEKTROINSTALACE 2NP			Č. PARÉ	