



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 10.01.2024

Spis. zn.: S - KHSSC 05196/2024
Č. j.: KHSSC 07516/2024

Vyřizuje: Kamila Dlouhá
Tel.: 310 014 436
E-mail: kamila.dlouha@khsstc.cz

Datovou schránkou

AZ PROJECT spol. s r.o.
Plynářská 830
280 02 Kolín IV

Datum: 31. ledna 2024

**„Gymnázium Kolín – rekonstrukce výdejního místa a jídelny“, Žižkova 162, 280 02 Kolín III
- závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Na základě žádosti pana Ing. Jiřího Kadlečka, AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, 280 02 Kolín IV, IČ: 27210341 (dále jen „AZ PROJECT“), podané dne 23.01.2024, v zastoupení stavebníka: Město Kolín se sídlem na adrese Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín, IČ: 00235440, na základě písemné plné moci ze dne 22.01.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona 258, návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Gymnázium Kolín – rekonstrukce výdejního místa a jídelny“, Žižkova 162, 280 02 Kolín III, v rozsahu právní úpravy provedené § 5, 21, 30 zákona 258, kapitoly II článku 4 odst. 2 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „Nařízení 852“), § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 309“) a na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace k stavebnímu řízení na akci „Gymnázium Kolín – rekonstrukce výdejního místa a jídelny“, Žižkova 162, 280 02 Kolín III

se s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona 258 se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník doloží, že kvalita vody z nových rozvodů vody splňuje v souladu s § 21 odst. 2 zákona 258 a zároveň v souladu s kapitolou II s článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II kapitolou VII bodem 1 písmenem a) Nařízení 852 hygienické požadavky na jakost pitné vody, které jsou

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“); v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky 252 bude provedeno stanovení v rozsahu „mikrobiologickém“ dle přílohy č. 5 vyhlášky 252. Odběr vzorku vody a laboratorní posouzení bude provedeno oprávněnou osobou.

2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 12 zákona.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace doručená KHS dne 23.01.2024, kterou zpracovala firma AZ PROJECT v listopadu 2023 (číslo paré 5), řeší stavební úpravy výdejního místa a jídelny v I. PP objektu Gymnázia Kolín. Stávající kapacita a počet strávníků zůstává stávající.

Jedná se o dispoziční úpravy stávající výdejny jídla, vybudování výtahu pro příjem termoportů z venkovního prostoru, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, elektro a odvětrání a osazení nové technologie výdejny a jídelny. Stávající technologické vybavení výdejního místa bude demontováno, v prostoru výdejního místa bude vybourána dělicí příčka, bude zvětšeno výdejní okno, bude zvětšen stávající okenní otvor pro nově navržený výtah. U výdejního otvoru mezi výdejnou a jídelnou bude ze strany jídelny na stěnu instalována hliníková roleta na elektrický pohon.

Jídelna je tvořena dvěma stávajícími propojenými prostory (0.07 a 0.08). Z jídelny je přístupné výdejní místo, které tvoří prostor pro mytí stolního nádobí (0.09), který je propojený s jídelnou dveřmi a je průchozí do místnosti výdeje a mytí provozního nádobí (0.10). Výdej jídla je propojený s jídelnou výdejním pultem a průchozí do chodby (0.11) a do stávající chodby (0.16). Z chodby 0.11 je přístupná strojovna výtahu (0.12), výtah (0.13), sklad (0.14), mytí a skladování termoportů (0.15). Na chodbu 0.16 navazuje stávající umývárna (0.17) s WC (0.18) a šatna (0.019).

Prostor pro mytí stolního nádobí (0.09) bude vybaven mycím stolem s vestavěným dřezem, mycím automatem stolního nádobí, bubnem s hadicí, podlahovou vpustí.

Výdej jídla (0.10) bude vybaven indukčním sporákem, pracovním stolem, 2x banketovým vyhřívaným vozíkem na GN, 2x výdejní lázní (1x na 4 GN, 1x na 2 GN), výdejní ohřívací vanou GN 1/1, pojízdným talířovým zásobníkem, pracovním stolem skříňovým, umyvadlem, mycím stolem s dvou dřezem, skladovými regály.

Mytí a skladování termoportů (0.15) bude vybaveno mycím stolem s dřezem, bubnem s hadicí, podlahovou vpustí, skladovými regály, umyvadlem.

Ve skladu (0.14) budou umístěny regály.

V jídelně (0.07) bude umístěn výrobník chlazených nápojů, výrobník sycených nápojů, 2x chladnička 570l, pojízdný zásobník tácu a příborů, vozíky na tácy s použitým nádobím.

Dřezy a umyvadla budou mít zajištěn přívod tekoucí teplé a studené vody.

Podlahy budou kryty keramickou dlažbou, stěny budou mít omyvatelný povrch v místnosti 0.09 do výše 1800 mm, v místnosti 0.10 do výše 1500mm a v místnosti 0.15 okolo dřezu do výše 1500mm.

Větrání – stávající VZT bude demontováno a nahrazeno novým. Zařízení č. 1 – větrání výdeje, umývárny stolního nádobí a mytí termoportů – rovnotlaké větrání; zařízení č. 2 – odvětrání

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

umývárny a WC personálu – nucené podtlakové větrání; zařízení č. 3 – přirozený odvod tepelné zátěže ze strojovny výtahu. Do potrubních rozvodů jsou navrženy tlumiče hluku.

Zařízení č. 1 – rekuperační jednotka pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Přívod čerstvého vzduchu zajišťuje podstropní rekuperační jednotka umístěná pod stropem umývárny (0.17). Jednotka nasává čerstvý vzduch přes sací protidešťovou žaluzii umístěnou na fasádě. Výfukové místo je na fasádě. Celkové množství přiváděného/odváděného vzduchu je 1000/1000 m³/hod.

Zařízení č. 2 zajišťuje nucený odvod znehodnoceného vzduchu z umývárny a hygienického zařízení personálu. Bude zajištěna výměna vzduch ve výši 30 m³/hod na výtok teplé vody, 50 m³/hod na WC mísu, 25 m³/hod na pisoár a 150 m³/hod na sprchu. Výše uvedené parametry jsou v souladu s § 2 odst. 2 zákona 309 v návaznosti na § 41 Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Elektrické osvětlení je řešeno LED svítidly. Navržená osvětlenost: místnosti 0.09, 0.10, 0.15 a 0.17 – 500lx, ostatní řešené prostory 200lx.

Vytápění zůstává stávající – pouze v prostoru výdejního místa a jídelny bude demontováno 5 ks deskových otopných těles a tělesa budou nahrazena novými typu VK.

Zdroj pitné vody – stávající městský vodovod. S ohledem na provoz činností epidemiologicky závažných (stravovací provoz), které musí mít zajištěny zdroj pitné vody (dřezy, umyvadla ve stravovacím provozu) je nutno před schválením stavby k užívání ověřit, zda byla soustava řádně vyčištěna v místech, kde musí být splněny požadavky na jakost pitné vody, a to rozbořem v rozsahu mikrobiologickém dle přílohy č. 5 vyhlášky 252, proto byla zvolena podmínka pod bodem č. 1 vyplývající z požadavků § 21 odst. 2 zákona 258 a zároveň v souladu s kapitolou II s článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II kapitolou VII bodem 1 písmenem a) Nařízení 852. Podmínka uvedená v bodě č. 2 závazného stanoviska pak vyplývá z § 5 odst. 12 zákona 258.

Ohřev teplé vody je stávající – 2 kusy ohříváků vody.

Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny pomocí nově vybudovaného kanalizačního potrubí do stávající kanalizační šachty před řešenou částí objektu. Splašková kanalizace v řešené části objektu je rozdělena na splaškovou kanalizaci a tukovou kanalizaci. Na tukovou kanalizaci bude osazen lapač tuků NS4.

Dle zpracovatele předložené projektové dokumentace není uveden výskyt stavebních materiálů obsahující azbest.

Projektová dokumentace (PD) je k vyzvednutí na ÚP Kolín (adresa viz zápatí) po předchozí dohodě. V případě, že nebude PD vyzvednuta do 3 měsíců od převzetí stanoviska KHS, bude předána ke skartaci.

Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk

Rozdělovník

1. Adresát
2. KHS – HDM a.a

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument PD_-_vydejna_pokrmu.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 162612609-430267-240202100733. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 31.01.2024 15:44:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.02.2024 09:41:35. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 79 BF, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu "Bc. Petra Rychtaříková, "vedoucí oddělení HDM pro okresy Kolín, 675, odbor hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 31.01.2024 15:44:00. Údaje o časovém razítku: 31.01.2024 15:44:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 8F, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Město Kolín, IČ: 00235440

Pracoviště: Město Kolín

Datum vyhotovení: 02.02.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Martina Apolenová

Otisk úředního razítka:



162612609-430267-240202100733

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.