


SO 401 TABULKA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NOVÝ STAV A MONTÁŽE

ČÍSLO SVĚTELNÉHO MÍSTA (dle projektu)	VÝŠKA STOŽÁRU [m]	TYP STOŽÁRU ocelový kuželový (příklad)	TYP VÝLOŽNÍKU a délka [mm]	SVÍTIDLO [typ / č.matrice / počet LED diod proudování, barva světla výkon / / typové označení]	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ	PŘÍVOD KABELŮ	TYP A HLAVNÍ ROZMĚRY ZÁKLADU [mm] POVRCH V MÍSTĚ OSAZENÍ	MONTÁŽ, POZNÁMKA
N1	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5303 Back Light / 60 LEDs 350mA WW 722 64 W // 512682	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	
N2	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5308 / 60 LEDs 350mA WW 722 64 W // 512852	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	
N3	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5303 Back Light / 60 LEDs 350mA WW 722 64 W // 512682	odbočná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	rozpojení sítě VO
N4	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5303 Back Light / 60 LEDs 200mA WW 722 36,2 W // 512682	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	
N5	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5303 Back Light / 60 LEDs 200mA WW 722 36,2 W // 512682	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	
N6	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60LEDs 350mA WW 722 64 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 dlažba	
N7	6	Amako Azteca 6/60	- - -	AMPERA EVO 1 / 5300 / 20 LEDs 350mA WW 722 22,1 W // 504372	odbočná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 600 x 600 / Ø 250 zeleň	
N8	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 zeleň	
N9	6	Amako Azteca 6/60	- - -	AMPERA EVO 1 / 5300 / 20 LEDs 600mA WW 722 22,1W // 504372	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení - 1x pro OZ1 (SO 403)	jednostranný	pouzdrový 600 x 600 / Ø 250 dlažba	
N10	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 zeleň	
N11	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 zeleň	
N12	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 dlažba	
N13	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení - 2x pro SDZ1 (SO403)	jednostranný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 dlažba	na stožáru umístěna 2x SDZ ZPI2, montáž zajistí SPEL
N14	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 / 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512552	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 dlažba	
N15	6	Amako Azteca 6/60	- - -	AMPERA EVO 1 / 5300 / 20 LEDs 350mA WW 722 22,1W // 504372	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 600 x 600 / Ø 250 dlažba	
N16	6	Amako Azteca 6/60	- - -	AMPERA EVO 1 / 5300 / 20 LEDs 350mA WW 722 22,1W // 504372	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení - 1x pro reflektor osvětlení pamětní desky (SO 403)	průběžný	pouzdrový 600 x 600 / Ø 250 dlažba	
N17	6	Amako Azteca 6/60	dvouramenný rovný 180° 2 - 100	2 x AMPERA EVO 1 / 5300 / 20 LEDs 350mA WW 722 22,1W // 504372	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 2x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení - 1x pro OZ2 (SO 403)	jednostranný	pouzdrový 600 x 600 / Ø 250 dlažba	
N18	6	Amako Azteca 6/60	- - -	AMPERA EVO 1 / 5300 / 20 LEDs 350mA WW 722 22,1W // 504372	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 600 x 600 / Ø 250 dlažba	
NKO 0062	10	Amako Temgeist 10/89/4	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5301 Back Light 60 LEDs 500mA WW 722 92 W // 512562	odbočná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	pouzdrový 900 x 900 / Ø 400 zeleň	rozpojení sítě VO
NKO 0075	vrchol 4,2 m, zdroj ve výšce 3,7 m	historizující stožár litina, typ 01A, výrobce Pechlát, stávající	- - -	historizující lucerna litina, typ 01A, výrobce Pechlát, stávající	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	průběžný	základ podle katalogu Pechlát, viz příloha TZ dlažba	demontáž a přemístění stávajícího stožáru se svítilem do nové polohy, kde bude zřízen nový přírubový základ typ Pechlát. Ve výpočtu není uvažován pro nasvícení okružní křižovatky
NKO 0170	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5303 Back Light / 60 LEDs 200mA WW 722 36,2 W // 512682	odbočná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení - 1x pro SDZ3 (SO 403)	jednostranný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	náhrada svítidla na fasádě novým svítidlem na samostatném stožáru, na stožáru umístěna 1x SDZ ZPI2, montáž zajistí SPEL
NKO 0173	8	Amako Temgeist 8/89	jednoramenný rovný 1 - 1 500	AMPERA EVO 3 / 5303 Back Light / 60 LEDs 200mA WW 722 64 W // 512682	průběžná do 25 mm <sup>2</sup> - 1x vývod pro svítidlo - 1x pro vánoční osvětlení	jednostranný	pouzdrový 800 x 800 / Ø 315 dlažba	

Výškový systém Bpv  
souřadnicový systém JTSK

KOOPERANT:



**Sdružení IPM, s.r.o.**

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3

tel.: 603 472 533 e-mail: ipmipm@volny.cz

Odp. projektant

**Ing. Vladimír Kočí**

Vypracoval

**Ing. Vojtěch Rohlíček**

Přezkoušel

**Ing. Vladimír Kočí**

ČÍSLO ZAKÁZKY IPM/S-003/2021

ARCH. ČÍSLO IPM24152

**DRAWING**

PROJEKTY A STATIKA

drawing project, s.r.o.

Štíterská 114, 280 02 Kolín II  
+420 721 672 016, info@drawing.cz  
www.drawing.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan

odpovědný projektant: viz kooperant

stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

navrhl, vypracoval: viz kooperant

místo stavby: k.ú. Kolín, ulice Kutnohorská

číslo zakázky: D0070-0172-2009

akce: **Rekonstrukce ulice Kutnohorská**  
k.ú. Kolín, ulice Kutnohorská

stupeň: DPS

datum: 11 / 2024

formát: A1 6 x A4

měřítko: - - -

objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

č. revize: 00

čest: D Dokumentace objektů  
D.07 Veřejné osvětlení  
-

č. paré:

název přílohy: Tabulka montáží

č. přílohy: D.07 **009**