



Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Strop
2.1	HERNA	27,6 m2	Kazet. podhl. 3m
2.2	HERNA	28,58 m2	Kazet. podhl. 3m
2.3	HERNA	17,48 m2	Kazet. podhl. 3m
2.4	KUCHYŇ	17,87 m2	Kazet. podhl. 3m
2.5	JÍDELNA	22,44 m2	Kazet. podhl. 3m
2.6	ÚKLID, WC	1,71 m2	Kazet. podhl. 3m
2.7	SCHODIŠTĚ PŮDA	1,26 m2	Kazet. podhl. 3m
2.8	CHODBA	1,26 m2	Kazet. podhl. 3m
2.9	CHODBA	0,94 m2	Kazet. podhl. 3m
2.10	WC	1,26 m2	Kazet. podhl. 3m
2.11	UMÝVÁRNA WC	7,5 m2	Kazet. podhl. 3m
2.12	SPIŽ	2,73 m2	Kazet. podhl. 3m
2.13	SKLAD	1,74 m2	Kazet. podhl. 3m
CELKOVÁ PLOCHA		132,37 m2	

LEGENDA SVÍTIDEL

- LED SVÍTIDLO STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ S PIR ČIDLEM
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIR ČIDLEM
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STROPNÍ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ

LEGENDA OVL.PŘÍSTROJŮ

- VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 1, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 3, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 5, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 6, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 7, 10A/230V, IP20
- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII, SVĚTLÍKŮ
- PIR DETEKTOR NÁSTĚNNÝ
- PIR DETEKTOR STROPNÍ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO

LEGENDA ZÁSUVEK

- ZÁSUVKA 16A/230V IP20
- ZÁSUVKA 2x16A/230V IP20
- ZÁSUVKA 16A/230V IP44
- ZÁSUVKA 16A/400V IP20
- ZÁSUVKA ROZVODU TV+R
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6
- ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ 2x400V, 4x230V

- POHON VRATA

LEGENDA OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ

- NÁSTĚNNÝ AUDIO/VIDEOTELEFON
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ-BATERIOVÝ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ – NAPÁJENÝ
- FLEXIBILNÍ VÝVOD
- VENTILÁTOR

- ROZVADĚČ

LEGENDA SVÍTIDEL:

- "A" – ČTVERCOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 46W, 5152lm, 4000K, L90/B10 – 50000 h, IP40, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT
- "B" – ČTVERCOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 58W, 6496lm, 4000K, L90/B10 – 50000 h, IP40, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT
- "C" – ČTVERCOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 23W, 2570lm, 4000K, L90/B10 – 50000 h, IP40, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT
- "E" – KRUHOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 2200lm, 4000K, L70/B50 – 40000 h, IP44, MIKROVLNNÝ SENZOR
- "F" – KRUHOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 19W, 1942lm, 4000K, L80/B50 – 75000 h, IP44

POZN.: NOVÁ SVĚTELNÁ INSTALACE V KUCHYNI (2.4), SPIŽI (2.12) A SKLADU (2.13) BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ OKRUH

INDEX ZMĚNY:	DATUM ZMĚNY:	OBSAH ZMĚNY:	PARÉ :	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 15H-2025		NÁZEV PROJEKTU : ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VČ. OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ V MŠ KOLÍN II, KMOCHOVA 335	<div>VKM PROJEKT</div> <div>TEL.: +420 603 709 577 EMAIL: projekce@vkmprojekt.cz WEB: www.vkmprojekt.cz ADRESA: Strážky 21, 40340 Ústí n. L.</div>	
DATUM : 01/2025				
STUPEŇ : DPS		OBEČ : Kolín		
PROFESE : ESI Silnoproudá elektroinstalace		INVESTOR : Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1		
KONTROLOVAL : Martin Křižan		HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Vlastimil Křižan, ČKAIT 0401361 Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem	PŘÍLOHA : E-02.3 FORMÁT : A3 MĚŘÍTKO : 1:75	
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Křižan		POPIS VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP		