

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Strop
001.1	CHODBA, SCHOD.	17,91 m2	Omítka
01.2	CHODBA	7,24 m2	Omítka
01.3	PŘÍPRAVNA ZEL.	7,88 m2	Omítka
01.4	MÍSTNOST POZ	8,31 m2	Omítka
01.5	SKLAD	17,55 m2	Omítka
01.6	SKLAD	5,20 m2	Omítka
01.7	SKLAD	11,09 m2	Omítka
01.8	PLYNOMĚR	2,01 m2	Omítka
CELKOVÁ PLOCHA		77,19 m2	

LEGENDA SVÍTIDEL

- LED SVÍTIDLO STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ S PIR ČIDLEM
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIR ČIDLEM
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STROPNÍ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ

LEGENDA OVL.PŘÍSTROJŮ

- VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 1, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 3, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 5, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 6, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 7, 10A/230V, IP20
- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII, SVĚTLÍKŮ
- PIR DETEKTOR NÁSTĚNNÝ
- PIR DETEKTOR STROPNÍ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO

LEGENDA ZÁSUVEK

- ZÁSUVKA 16A/230V IP20
- ZÁSUVKA 2x16A/230V IP20
- ZÁSUVKA 16A/230V IP44
- ZÁSUVKA 16A/400V IP20
- ZÁSUVKA ROZVODU TV+R
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6
- ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ 2x400V, 4x230V

- POHON VRATA

LEGENDA OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ


- NÁSTĚNNÝ AUDIO/VIDEOTELEFON
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ-BATERIOVÝ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ – NAPÁJENÝ
- FLEXIBILNÍ VÝVOD
- VENTILÁTOR

- ROZVADĚČ

LEGENDA SVÍTIDEL:

"D" – KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 2200lm, 4000K, L70/B50 – 40000 h, IP44  
"E" – KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 2200lm, 4000K, L70/B50 – 40000 h, IP44, MIKROVLNNÝ SENZOR

POZN.: STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R-SKLEP BUDE VYMĚNĚN

INDEX ZMĚNY:	DATUM ZMĚNY:	OBSAH ZMĚNY:	PARÉ :	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 15H-2025		NÁZEV PROJEKTU : ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VČ. OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ V MŠ KOLÍN II, KMOCHOVA 335		<div></div> <div>TEL.: +420 603 709 577 EMAIL: projekce@vkmprojekt.cz WEB: www.vkmprojekt.cz ADRESA: Strážky 21, 40340 Ústí n. L.</div>
DATUM : 01/2025		OBEK : Kolín		
STUPEŇ : DPS		INVESTOR : Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1		
PROFESE : ESI Sílnoproudá elektroinstalace		HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Vlastimil Křižan, ČKAIT 0401361 Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem		
KONTROLOVAL : Martin Křižan		POPIS VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP		
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Křižan		PŘÍLOHA : E-02.1		FORMÁT : A3 MĚŘÍTKO : 1:75