

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Strop
1.1	ŠATNA	13,15 m2	Kazet. podhl. 3m
1.2	ŠATNA UČITELE	4,35 m2	Kazet. podhl. 3m
1.3	UČEBNA	17,48 m2	Kazet. podhl. 3m
1.4	HERNA	28,51 m2	Kazet. podhl. 3m
1.5	HERNA	41,66 m2	Kazet. podhl. 3m
1.6	HALA, ŠATNA	11,11 m2	Kazet. podhl. 3m
1.7	UMÝVÁRNA, WC	7,6 m2	Kazet. podhl. 3m
1.8	ŘEDITELNA	5,4 m2	Kazet. podhl. 3m
1.9	CHODBA, ŠATNA	12,73 m2	Kazet. podhl. 3m
1.10	SCHODIŠTĚ	7,54 m2	
1.11	ZÁDVEŘÍ	1,38 m2	Kazet. podhl. 3m
1.12	ÚKLID	0,66 m2	Omítka
CELKOVÁ PLOCHA		150,91 m2	

#### LEGENDA SVÍTIDEL

- LED SVÍTIDLO STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ S PIR ČIDLEM
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIR ČIDLEM
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STROPNÍ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ

#### LEGENDA OVL.PŘÍSTROJŮ

- VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 1, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 3, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 5, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 6, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 7, 10A/230V, IP20
- OVLÁDÁNÍ ŽALUZII, SVĚTLÍKŮ
- PIR DETEKTOR NÁSTĚNNÝ
- PIR DETEKTOR STROPNÍ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO

#### LEGENDA ZÁSUVEK

- ZÁSUVKA 16A/230V IP20
- ZÁSUVKA 2x16A/230V IP20
- ZÁSUVKA 16A/230V IP44
- ZÁSUVKA 16A/400V IP20
- ZÁSUVKA ROZVODU TV+R
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x400V, 4x230V

- POHON VRATA


#### LEGENDA OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ

- NÁSTĚNNÝ AUDIO/VIDEOTELEFON
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ-BATERIOVÝ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ - NAPÁJENÝ
- FLEXIBILNÍ VÝVOD
- VENTILÁTOR

- ROZVADEČ

#### LEGENDA SVÍTIDEL:

- "A" - ČTVERCOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 46W, 5152lm, 4000K, L90/B10 - 50000 h, IP40, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT
- "B" - ČTVERCOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 58W, 6496lm, 4000K, L90/B10 - 50000 h, IP40, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT
- "C" - ČTVERCOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 23W, 2570lm, 4000K, L90/B10 - 50000 h, IP40, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT
- "E" - KRUHOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 2200lm, 4000K, L70/B50 - 40000 h, IP44, MIKROVLNNÝ SENZOR
- "F" - KRUHOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, 19W, 1942lm, 4000K, L80/B50 - 75000 h, IP44

INDEX ZMĚNY:	DATUM ZMĚNY:	OBSAH ZMĚNY:	PARÉ :	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 15H–2025		NÁZEV PROJEKTU :  ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VČ. OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ V MŠ KOLÍN II, KMOCHOVA 335	<div></div> <div>TEL: +420 603 709 577 EMAIL: projekce@vkmprojekt.cz WEB: www.vkmprojekt.cz ADRESA: Strážky 21, 40340 Ústí n. L.</div>	
DATUM : 01/2025				
STUPEŇ : DPS				
PROFESE : ESI Silnoproudá elektroinstalace				
KONTROLOVAL : Martin Křižan				
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Křižan		INVESTOR : Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1	PŘÍLOHA :  E–02.2	
HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Vlastimil Křižan, ČKAIT 0401361 Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem		POPIS VÝKRESU:  PŮDORYS 1.NP		