

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín

Zadavatel dne 1. 4. 2025 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Ačkoliv byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena po lhůtě, poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci D.1.02_SO 101_komunikace je výkres č. D.02 021 „Situace povrchu – spárořez dlažeb“, ve kterém je v Legendě povrchů v označení části D.01 a D.02 uvedena jako materiál pro dlažbu kamenná kostka štípaná, kroužková vazba.

Rozměr je uveden 60/60/60 mm, což spíše odpovídá řezané kostce (jako např. položka D.13). Může být použita žulová kostka mozaika štípaná 4/6 cm? Žádáme o upřesnění specifikace.

Odpověď:

U dlažeb s označením D.01, D.02 se jedná o štípanou kostku (nikoli řezanou) tak, jak je uvedeno v PD v legendě na příloze D.02 021 „Situace povrchu – spárořez dlažeb“. Dlažby se liší pouze způsobem pokládky, tedy buď kroužková a nebo řádková vazba – viz grafická část spárořezu.

LEGENDA POVRCHŮ:

označení	umístění	materiál	rozměr [mm]	min. tloušťka [mm]	kladení	podkladní vrstva	spára
D.01	chodník pro pěši	kamenná kostka, štípaná, žula šedomodrá	60 / 60 / 60	60	kroužková vazba	štěrkové lože	drobné kamenivo 2-4mm, v barvě kamene
D.02	chodník pro pěši	kamenná kostka, štípaná, žula šedomodrá	60 / 60 / 60	60	řádková vazba	štěrkové lože	drobné kamenivo 2-4mm, v barvě kamene

Rozměr 60/60/60 jsou uvedeny jako ideální, samozřejmě u štípané kostky jsou rozměry variabilní. Tloušťka 60mm je však daná požadavky normy (předpisem TP).

Dotaz č. 2

V výkazu výměr v SO 301 B – Kanalizace DN 600 ul. Mostní podle našeho názoru chybí zemní práce – hloubení rýh (v ostatních SO 301 A, 301 C, 301 D a 302 je hloubení rýh uvedeno).

Žádáme o vysvětlení nebo doplnění výkazů výměr.

Odpověď:

V objektu SO301 B zemní práce nechybí. Jak je uvedeno v poznámce pod výkazem „výkop rýhy je součástí rušení kanalizace DN600“

1	19 899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	
2			
3	pozn. uvažováno s snížením výkopu a zásypů o konstrukci vozovky a výkop rýhy součástí rušení kanalizace DN 600		

Dotaz č. 3

Ve výkazech výměr v SO 301 A, 301 C, 301 D a 302 B je obsaženo potrubí z plastových trub. Podle našeho názoru chybí ve výkazech výměr položky na provedení podkladního lože pod tyto trubky tak, jak je zakresleno ve výkresu SO301_005_00_VPR – vzorové řezy uložení potrubí. Žádáme o vysvětlení nebo doplnění výkazů výměr.

Odpověď:

U objektu SO301 A se žádné podkladní lože nevyskytuje, protože se jedná o odstranění stávající kanalizace.

U ostatních částí objektů SO301 (B,C,D) je podkladní lože vykázáno jako jedna součást v položce s obsypem potrubí. Cenová soustava OTSKP nerozlišuje frakci a nákup materiálu je součástí jednotkové ceny dané položky – viz rozklad položky uvedený v posledním sloupci výkazu výměr – sloupeček s názvem „Technická specifikace (kompletní)“. Ve výkazu výměr tedy nechybí.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://www.mukolin.cz)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 2. 4. 2025

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová