

D1.1.4d - VZDUCHOTECHNIKA

VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL	Pavel Tomšík U družstva Ideál 17, 140 00 Praha tel.: +420 723 494 152 email: P.Tomsik@seznam.cz											
PAVEL TOMŠÍK	PAVEL TOMŠÍK	PAVEL RÁŽ												
		PAVEL KREJČÍK												
INVESTOR:			<table><tr><td>FORMÁT</td><td></td></tr><tr><td>DATUM</td><td>03/2025</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>ZAK. ČÍSLO</td><td></td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>Č. VÝKRESU D1.1.4d.T02</td></tr></table>		FORMÁT		DATUM	03/2025	STUPEŇ	DPS	ZAK. ČÍSLO		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D1.1.4d.T02
FORMÁT														
DATUM	03/2025													
STUPEŇ	DPS													
ZAK. ČÍSLO														
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D1.1.4d.T02													
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín														
NÁZEV AKCE:														
Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, pozemekč. st.5569 v k.ú. Kolín														
VÝKRES SPECIFIKACE														

Akce :		MŠ Kolín	
Část:		Vzduchotechnika	
Pozice	MJ	Kusů	Popis
Zařízení č. 1: Odvětrání soc. zázemí			
1.01a	ks	1	Malý odvodní ventilátor do kruhového potrubí, s integrovaným doběhem a regulátorem otáček 490 m3/h, 150 Pa
			Včetně montážního materiálu a pružných manžet
			Typ: TD-EVO 200 VAR
			Výrobce: Elektrodesign
1.07a	ks	2	Talířový ventil univerzální pr. 160
1.07b	ks	5	Talířový ventil univerzální pr. 125
1.08a	ks	1	Výfuková hlavice na potrubí pr. 200
1.10a	ks	1	Tlumič hluku kruhový pr. 200, l = 600 mm
			Typ: MAA 200-600
			Výrobce: Elektrodesign
1.16			Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek a montážního materiálu
	bm	10	pr. 200
	bm	15	pr. 160
	bm	1	pr. 125
Pozn.: Barevné provedení všech prvků včetně potrubí podléhá schválení architekta			

Akce :		MŠ Kolín	
Část:		Vzduchotechnika	
Pozice	MJ	Kusů	Popis
Zařízení č. 2: Odvětrání skladu a úklidové místnosti			
2.01a	ks	1	Malý odvodní ventilátor do kruhového potrubí, s integrovaným doběhem a regulátorem otáček 60 m3/h, 100 Pa
			Včetně montážního materiálu a pružných manžet
			Typ: TD-EVO 100 VAR
			Výrobce: Elektrodesign
2.07a	ks	2	Talířový ventil univerzální pr. 100
2.08a	ks	1	Výfuková hlavice na potrubí pr. 100
2.10a	ks	1	Tlumič hluku kruhový pr. 100, l = 300 mm
			Typ: MAA 100-300
			Výrobce: Elektrodesign
2.16			Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek a montážního materiálu
	bm	3	pr. 100
Pozn.: Barevné provedení všech prvků včetně potrubí podléhá schválení architekta			

Akce : MŠ Kolín
Část: Vzduchotechnika

Pozice	MJ	Kusů	Popis
--------	----	------	-------

Ostatní položky

N.1	kpl	1	Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele
N.2	kpl	1	Provozní a komplexní zkoušky, revize
N.3	kpl	1	Jemné zaregulování
N.4	kpl	1	Zaškolení obsluhy
N.5	kpl	1	Provozní přepisy a řady
N.6	kpl	1	Montáž
N.7	kpl	1	Štítky a označení potrubí
N.8	kpl	1	Koordinace se skutečným stavem stavby a instalací včetně úprav návrhu
N.9	kg	100	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících tras zařízení pro odvětrání soc. zázemí - viz. popis v TZ