

**Název
zadavatele:** Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
IČO: 00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích II. etapa“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000039**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz:

Výkaz výměr nerespektuje technickou zprávu. V ul. Funkeho je uvažována obrušná vrstva ACO 11 v tl. 40mm, podkladní vrstva ACP v tl. 60mm, v ul. Kmochova obrušná vrstva ACO 11 v tl. 40mm, ale ACP v tl. 70mm, v ul. Na Konečné obrušná vrstva ACO 11 v tl. 50mm a ACP není uvažována vůbec. Má se respektovat výkaz výměr nebo se sjednotí položky dle technické zprávy a upraví výkaz výměr?

Odpověď:

Nebyl proveden žádný průzkum stávajících vrstev asfaltu. Pokud se ukáže, že je zde asfalt 5 cm, nahradí se 5 cm.

Je to předpoklad, jak to může být, protože je to pouze rekonstrukce povrchu, a zasahuje se pouze do vrchních vrstev vozovky, kde se zachovává šířka, trasa a niveleta komunikace. Je tedy možné, že budou méněpráce a vícepráce. Respektujte tedy výkaz výměr.

V Kolíně dne 14.05.2025

Ing. Iveta Luťhová, v.r.