

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba

Zadavatel v uplynulých dnech obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč je u oprav parketových podlah požadováno lakování a zároveň nátěr olejem a voskování. Položky ve VV č. 571 a 572 v objektu D.1.01 – Architektonicko-stavební řešení.

Práce zahrnují:

Odstranění stávajících krycích povrchových úprav a souvrství
Vybroušení profesionálním strojem - bezprašné broušení, zrnitosti 24, 40, 60
Výměna a náhrady vadných dilů, doplnění chybějících částí, tmelení spár
Znovubroušení zrnitosti 80, 100, 120
Lakování první vrstvou
Doplnění chybějících soklů (viz terazzo TL 03/01)
Lakování druhou a třetí vrstvou
Broušení a případné mezibrusy mezi jednotlivými vrstvami laku
Olejování

571	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	721,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591926 VV NV03 721,800 FIG Rozpad figury: NV03 FIG " A.1.03" 65,33 65,330 FIG " A.1.04" 65,34 65,340 FIG " A.1.05" 65,33 65,330 FIG " A.1.06" 31,91 31,910 FIG " C.1.01" 198,36 198,360 FIG " C.1.02" 39,7 39,700 FIG " A.2.03" 65,3 65,300 FIG " A.2.04" 16,39 16,390 FIG " A.2.05" 65,3 65,300 FIG " A.2.06" 65,33 65,330 FIG " A.2.07" 32 32,000 FIG " B.2.04" 11,51 11,510 FIG Součet 721,800								
572	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	721,800		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591931	
VV	NV03	721,800
FIG	Rozpad figury: NV03	
FIG	" A.1.03" 65,33	65,330
FIG	" A.1.04" 65,34	65,340
FIG	" A.1.05" 65,33	65,330
FIG	" A.1.06" 31,91	31,910
FIG	" C.1.01" 198,36	198,360
FIG	" C.1.02" 39,7	39,700
FIG	" A.2.03" 65,3	65,300
FIG	" A.2.04" 16,39	16,390
FIG	" A.2.05" 65,3	65,300
FIG	" A.2.06" 65,33	65,330
FIG	" A.2.07" 32	32,000
FIG	" B.2.04" 11,51	11,510
FIG	Součet	721,800

Odpověď:

Práce spojené s opravou stávajících parketových podlah platí dle popisu v projektové dokumentaci. Je to standardizovaný postup renovace/opravy parketových podlah. Konečné olejování celý povrch uzavře.

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o upřesnění délky světlovodů. PD neobsahuje řezy ani detaily, kde by byla znatelná délka světlovodu.

O - 18		SVĚTLOVOD					
		POPIS:	STŘEŠNÍ TUBUSOVÝ SVĚTLOVOD S OHEBNÝM POTRUBÍM PRŮMĚRU 600 mm				
		MATERIÁL:	TUBUS: POLYESTER S VÝZTUŽNÝM OCELOVÝM DRÁTEM STŘEŠNÍ ČÁST: IMPREGNOVANÝ DŘEVĚNÝ RÁM, POLYKARBONÁTOVÁ KOPULE				
		POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU				
		POČET					
MJ	BUDOVA B	BUDOVA C				CELKEM	
ks	4	4				8	

Odpověď:

Budova C: 4x 5 m

Budova B: 2x 5 m, 2x 6 m

Celkem: 6x 5 m, 2x 6 m

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o upřesnění počtu šatních skříněk. Dle uvedených parametrů a dle půdorysu umístění šatních skříněk by jich mělo být 300ks.

Nebo bychom potřebovali vědět, jak si zadavatel představuje rozdělení 295ks skříněk (š.400x v.900x h.500mm) dle uvedeného zakreslení.

O - 17



ŠATNÍ SKŘÍNKY

POPIS:

DÍLENA ŠATNÍ SKŘÍŇ S JEDNOPLÁŠŤOVÝMI DVEŘEMI, SOKL V. 40 mm, VČ. TYČE SE TŘEMI PLASTOVÝMI HÁČKY

ROZMĚR SKŘÍNKY

400x900x500 mm (š x v x h)

BARVA:

BÍLÁ (RAL 7035)

MATERIÁL:

OCELOVÝ PLECH


UMÍSTĚNÍ:

ŠATNY V BUDOVĚ D

POZNÁMKA:

UVEDENÝ POČET PRVKŮ REPREZENTUJE CELKOVÝ POČET JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK

POČET					
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
ks		295			295



Odpověď:

Platí počet 295 skříněk, jak je uvedeno v textu O-17 a ve výkresové dokumentaci. Jedna ze sestav bude atypická.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://www.mukolin.cz)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

Zadavatel pro informaci uvádí, že v uplynulých dnech obdržel další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a pracuje na jejich zodpovězení.

V Kolíně dne 28. 7. 2025

Město Kolín

Mgr. Alena Hrabalová