

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba


Zadavatel v uplynulých dnech obdržel elektronickou cestou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V předané PD pro část HVAC se ve výkrese „D.1.5.06_UT_SCH_D“ nachází zařízení, viz:

HVAC 16	Úpravna tvrdé vody KS30E-60	Honeywell
---------	-----------------------------	-----------



V předaném výkaze výměr jsme položku pro toto zařízení nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do VV.

Odpověď:

V aktuálním VV se tato položka nachází na listu D.1.05 – Vytápění a vzduchotechnika - položka č. 63.

59	K	R15.059	Zásobník R2BC 500* se dvěma integrovanými smaltovanými výměníky o objemu 500 litrů včetně tepelné izolace.	kus	1,000		0,00	R-položka
60	K	R15.060	Topné těleso bojleru TPJ* 6/4", 6 kW	kus	1,000		0,00	R-položka
61	K	R15.061	Mechanický filtr s odkalováním Honeywell FF06-1AA*	kus	1,000		0,00	R-položka
62	K	R15.062	Ultrazukový vodoměr SHU7* DN15 s komunikací RS485 Modbus	kus	1,000		0,00	R-položka
63	K	R15.063	Změkčovací filtr KS30E-60 Honeywell* včetně solné náplně	kus	1,000		0,00	R-položka
64	K	R15.064	Osmotický DEMI filtr o výkonu 20 litrů za hodinu včetně zásobní nádrže o objemu 200 litrů a čidel hladiny.	kus	1,000		0,00	R-položka
65	K	R15.065	Čerpadlo DEMI vody JP 3-42 PT-H* včetně tlakové expanze.	kus	1,000		0,00	R-položka
66	K	R15.066	Plnicí armatura Fillcontrol Plus*	kus	1,000		0,00	R-položka

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://mukolin.cz)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 25. 8. 2025

Zadavatel

Město Kolín