

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.
Sbořisko 976
766 01 Valašské Klobouky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/058073

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
9.1.2025

Kolín, ulice Veltlínská - doplnění odvodnění komunikace

Dne 20.12.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. ve stupni pro povolení záměru z 10/2024. Podle předložené dokumentace se jedná o úpravu nefunkčního odvodnění v severní části ulice Veltlínská na pozemcích p.č. 723/1, 723/21, 2845/1, 2845/4, 722/1 a 722/2 v k.ú. Kolín.

Odvodnění bude realizováno vybudováním dvou samostatných uličních vpustí umístěných vedle sebe, které budou napojeny na novou kanalizaci DN 200 (stoka A) v délce 233,55 m. Toto potrubí bude napojeno na stávající gravitační jednotnou kanalizaci DN 300 v ulici Pálavská. Stavbou nevznikne žádná nová nepropustná plocha. Součástí je i rozšíření břehu o 3 m dočasného jezírka umístěného pod vedením VVN, které bude po dokončení výstavby v ulici Pálavská zrušeno. Nejedná se o retenční nádrž, jezírko je pouze průtočné, přítok i odtok jsou na stejné úrovni. Břeh bude rozšířen částečným zásypem přebytečného výkopku v objemu 75 m³. Rozšíření je nutné vzhledem k provedení stavby a následnému přístupu k potrubí v běžném provozu.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků a při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686313, X: 1055779.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nakládání se srážkovými vodami z navržené stavby požadujeme řešit v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových

vod". S předloženým řešením je možné uvažovat za předpokladu, že není možné srážkové vody vsakovat v místě stavby (dle hydrogeologického posudku).

- Množství a jakost odváděných vod z území do veřejné kanalizace bude odsouhlaseno s jejím správcem.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje