

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba

Zadavatel v uplynulých dnech obdržel elektronickou cestou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.


V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve Výpisu dveří jsou pod označením DN-26 dveře, které mají být replikou stávajících dveří a mají být plastové osazené v ocelové zárubni.

Naši dodavatelé nás informovali, že dveře do ocelové zárubně nedělají. Bylo by možné provést kompletní výměnu a nacenit dveře plastové do plastové zárubně?

Dále u dveří není specifikované zasklení, zda dvojsklo nebo trojsklo. V popisu je uvedené bezpečnostní zasklení, má být z obou stran nebo jen jednostranné (venkovní nebo vnitřní)?

Č. DOK.	NÁZEV	STRANA									
603	VÝPIS DVEŘÍ	17									
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA M 1:50	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS VLASTNOSTÍ					POČET		
DN-26		1500 mm	2050+1700 mm	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ DVEŘE DO TĚLOCVNÝ							
				POPIS:	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DVOUKŘÍDLÉ						
				ÚPRAVA:	REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ						
				ZÁRUBEŇ:	OCELOVÁ						
				KOVÁNÍ:	MADELO – KOHLE						
					REPLIKA STÁVAJÍCÍCH KOVÁNÍ, DOPLNĚNO O FUNKČNÍ KOVÁNÍ PRO OUK Z TĚLOCVNÝ						
				MATERIÁL KŘÍDLA:	ČÁSTEČNÉ ZASKLENÉ KŘÍDLA PLASTOVÝ RÁM						
				BARVA:	BILÁ, RAL 9010						
				POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-						
				TYP RÁMU:	PLASTOVÝ OMIČNÍ SYSTÉM						
				RÁM:	PLASTOVÝ RÁM						
				ZASKLENÍ:	ČÁSTEČNÉ ZASKLENÍ KŘÍDLA VČETNĚ NADSVĚTLIKU						
					BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ V ODOLNOSTI VHODNÉ DO TĚLOCVNÝ						
				POZNÁMKA:	DVEŘE VYKRETI VIZ. STÁVAJÍCÍ FOTOGRAFIE VČETNĚ NADSVĚTLIKU						

Odpověď:

Dveře naceňte s plastovou zárubní. Dvojsklo. Bezpečnostní zasklení z venku i zevnitř.

Dotaz č. 2

Ve VV objektu D.1.07 – Slaboproudé elektroinstalace máte položku č. 123 Montáž mag.kontaktu s nulovou výměrou.

Žádáme zadavatele o doplnění výměry k této položce.

123	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového - provádí dodavatel dveří	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220236

124	M	R17.03.16	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2	kus	18,000		0,00	R-položka
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	------	-----------

Odpověď:

Montáž provádí dodavatel dveří, montáž je obsažena v položce dveří.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](#)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 8. 9. 2025

Zadavatel

Město Kolín