

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Město Kolín
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
IČO:	00235440
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Michael Kašpar, starosta
Název veřejné zakázky:	ZŠ Kolín-Sendražice – stavební úpravy a přístavba

Zadavatel v uplynulých dnech obdržel elektronickou cestou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění informací k pozicím č. K-14 a K-15, protože aktuálně není možné položky nacenit s dostatečnou přesností. Jakou mají věžičky půdorysnou plochu? Dle výpisu klempířských prvků mají být věžičky pouze očištěny a obnovena přirozená patina. Dle posouzení dodavatele se ale zdá, že bude nutné části krytiny vyměnit. Má se tedy při ocenění počítat i s částečnou výměnou krytiny??

Odpověď:

Věžičky mají půdorysnou plochu 14,1 m² (budova A) a 9 m² (budova C). Reálná plocha oplechování včetně bočních stěn a se započítáním sklonu je cca 45 m² (budova A) a 32 m² (budova C). Je uvažováno s částečnou výměnou poškozených částí krytiny v rozsahu 10 %.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE [Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín \(mukolin.cz\)](https://mukolin.cz)

V souvislosti s tímto vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 15. 9. 2025

Zadavatel
Město Kolín