

---

**RE: Rekonstrukce dvou kabinetů a úklidové místnosti – 6. ZŠ Ovčárecká, Kolín: Konzultace záměru**

---

**Od** Dlouhá Kamila <kamila.dlouha@khsstc.cz>  
**Datum** St 04.06.2025 15:42  
**Pro** Veronika Hlavatá <veronika.hlavata@proiecturadana.cz>

Dobrý den, vážená paní inženýrko,  
i když se nejedná o trvalé pracoviště musí KHS posoudit záměr s ohledem na elektrické osvětlení – tedy návrh elektrického osvětlení včetně výpočtu. Uvedené vyplývá z § 45b Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

**Kamila Dlouhá**

Vyšší referent oddělení hygieny dětí a mladistvých - východ

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Územní pracoviště Kolín  
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín  
tel.: 310 014 436  
email: [kamila.dlouha@khsstc.cz](mailto:kamila.dlouha@khsstc.cz)  
[www.khsstc.cz](http://www.khsstc.cz)  
ID datové schránky: hhcai8e

---

**From:** Veronika Hlavatá <veronika.hlavata@proiecturadana.cz>  
**Sent:** Wednesday, June 4, 2025 3:23 PM  
**To:** Dlouhá Kamila <kamila.dlouha@khsstc.cz>  
**Cc:** Adam Zdražil <adam.zadrazil@proiecturadana.cz>  
**Subject:** Rekonstrukce dvou kabinetů a úklidové místnosti – 6. ZŠ Ovčárecká, Kolín: Konzultace záměru

Dobrý den, vážená paní Dlouhá,

dle telefonátu posílám výkresy k modernizaci dvou kabinetů plus ke zřízení zázemí pro uklízečky v suterénních prostorách.

Žádná z místností neslouží jako trvalé pracoviště. Souhlasí, že není třeba pro tento záměr oficiální stanovisko KHS?

Níže přikládám obsáhlejší popis záměru.

---

"Při stavebním záměru prvního kabinetu bude provedeno zasekání elektroinstalace a návrh rozmístění zásuvek pro jednotlivé stoly. Současně bude třeba osekát stávající obklady, opravit stěny, jejich vyrovnání a následnou výmalbu. Důležitou součástí bude návrh nového osvětlení, které optimalizuje světelné podmínky. Staré parkety projdou opravou, aby byla zachována jejich kvalita a vzhled. Součástí projektu bude také návrh kuchyňské linky, která bude zahrnovat bojler pro ohřev

vody a zásuvky pro jednotlivé přístroje. Je nutná výměna dveří, s tím, že kovové zárubně zůstanou zachovány původní.

V druhém kabinetu bude provedeno vybourání přičky, čímž se optimalizuje prostor a umožní nové dispoziční řešení. Dále se provede zasekání elektroinstalace a návrh rozmístění zásuvek pro jednotlivé stoly. Oprava stěn a jejich výmalba, návrh nového osvětlení, původní podlaha bude odstraněna a nahrazena novou. Na závěr se navrhne kuchyňská linka, která bude zahrnovat bojler pro ohřev vody a zásuvky pro jednotlivé přístroje.

Třetí místnost bude upravena tak, aby sloužila jako zázemí pro uklízečky. Rekonstrukce zahrne opravu stěn a jejich výmalbu. Součástí projektu bude návrh nového osvětlení, elektroinstalace bude upravena v souladu s požadavky na bezpečnost a funkčnost. Stará podlaha bude odstraněna a nahrazena novou, která odpovídá praktickým požadavkům. V rámci zařízení místnosti bude navržena kuchyňská linka s integrovaným prostorem pro pračku, což vyžaduje zajištění přívodu vody a odpadu, součástí bude i návrh rozmístění dostatečného množství zásuvek pro využití více spotřebičů. Dále bude nutné do prázdných otvorů mezi místnostmi navrhnout dveře, které zajistí oddělení jednotlivých prostor a jejich funkční využití."

---

Velmi děkuji a přeji Vám krásný den.

S pozdravem,

**Ing. Veronika Hlavatá**

jednatelka, finanční ředitelka společnosti

Tel.: +420 734 745 727

[veronika.hlavata@proiecturadana.cz](mailto:veronika.hlavata@proiecturadana.cz)



**Proiectura Dana s.r.o.**

PROJEKCE | REALIZACE | INŽENÝRING

U Tunelu 152, 251 66 Senohraby

IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787