

ZELENÉ ZAKRESLENÉ SVĚTELNÉ OKRUHY JSOU JIŽ PROVEDENY A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.

BUDOU K NIM PROVEDENY POUZE NOVÉ PŘÍVODY Z PŘÍSLUŠNÉHO ROZVADĚČE.

KABELAŽ OSVĚTLOVACÍCH OKRUHŮ PROVEDENA KABELY CYKA-J 2,3,5 x1,5 POD OMÍTKOU NEBO V KABELOVÉM ŽLABU.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI JE MOŽNO POUŽÍT PLOCHÉ KABELY SE STEJNÝM PRŮŘEZEM.

POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOŽNO KABEL ULOŽIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.


ROZBOČENÍ PROVEDENO V KRABICI KO68 S VÍČKEM NEBO ABOX, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PROPOJENÍ WAGO SVORKAMI S PÁČKOU.

KOMPLETACE - TANGO, BÍLÉ.

VÝŠKA VYPÍNAČŮ OD ZEMĚ CCA 120 - 130 CM.

LEGENDA MÍSTNOSTI				
Č.M.	NÁZEV	Č. Dveř	Plocha (m2)	Pol. osv.(k)
1.01	RESPRUM ŠATNY		150,00	BA2 200
1.02	CHODBA		17,60	BA2 200
1.03	PROSTOR SCHODIŠTĚ		16,00	BA2 200
1.04	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	59	9,40	BA2 200
1.05	WC DÍVKY	59	12,80	BA2 200
1.06	UCEBNA	58	61,80	BA2 500
1.07	UCEBNA	57	55,10	BA2 500
1.08	UCEBNA	56	57,10	BA2 500
1.09	SBOROVNA	55	38,10	BA2 500
1.10	CHODBA		20,60	BA2 200
1.11	UCEBNA	54	56,60	BA2 500
1.12	KNIHOVNA	53	42,60	500
1.13	ZADVEŘI		19,20	BA2 200
1.14	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCÍ	61	9,40	200
1.15	WC ZAMĚSTNANCÍ	61	16,00	200
1.16	PROSTOR SCHODIŠTĚ		12,80	BA2 200
1.17	SKLAD	60	4,13	200
1.16	MÍSTNOST HL. UZÁVĚRU VODY	62	4,11	200

AREAL ZŠ BEZRUČOVA
SCHÉMA 1:2000



Vypracoval Ing.FIDLER Adam	Zpracoval Ing.FIDLER Adam	Tech. kontrola A. Pešout	PAVILON II. - PŘÍZEMÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UŘADOVÁNÝ V ROZSAHU 700 KOLIN 4 Cena 1 000 000 Kč	
Kvalifikace Ing.FIDLER Adam	Podpis <i>Adam</i>	Autorizace Ing. Pačes Rosislav	Termín 1 list A1	
Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín			datum duben/2024	
Máje REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN PAVILON II. - PŘÍZEMÍ			Účel Projekt pro realizaci	
			Č. zářezů 00724	
			průřez 3	
			archivní č. A00724	
Osoba vyřetru OSVĚTLOVACÍ OKRUHY			Měřítko 1:100	
			Č. výřezu EL-00724-02	

Skupce 4 - Vliv na rámec prostor NORMA.LN, uveden vliv,
Zařízení-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor závažně nebezpečný
Skupce 5 - Požadavek na mří. osvětlení de NV č. 361/2007 St. 45.