



ROZVADĚČE

Vypracoval Ing.FIDLER Adam	Zodp. projektant Ing.FIDLER Adam	Tech. kontrola A. Pešout	FASP-FIDLER ADAM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U KŘÍŽOVATKY 106, KOLÍN 4 TEL.: 603 466 779 E-mail: info@fasp.cz	
Kreslil Ing.FIDLER Adam	Podpis 	Autorizace Ing. Pačes Rostislav		
Investor Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín			formát	5x list A4
Akce REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN 2 PAVILON II.			datum	duben/2023
			účel	Projekt pro realizaci
			č. zakázky	00724
			paré	1
			archivní č.	00724
Obsah výkresu ROZVADĚČ R7			Měřítko není	Č. výkresu EL-00724-15



POLOHOVIS ROZVADĚČE R7



POZNÁMKA :

NASTĚNÁ ROZVODNICE PLASTOVÁ 1x12 MODULŮ, IP 30.
ROZVODNICI OZNAČIT ŠTÍTKEM BLESKU V TROJÚHELNÍKOVÉM POLI A DOPLNIT
POPISKEM PŘÍSTROJŮ.
NEPOUŽÍTE MODULY ZASLEPIT ORIGINÁLNÍ ZASLEPKOU.

ROZVADĚČ JE NOVÝ - ZŮSTANE ZACHOVÁN JAK JE.

Č. M.	L1+P(W)	L2+P(W)	L3+P(W)
J1	300		
J2	3680		
J3		3680	
J4			3680
Přímak (W)			
	3680	3680	3680
Kscou			
	0,5000		
P (kW)	1,99	1,84	1,84
Isc(A)	8,65	8,00	8,00
Isc(A)/s		8,2174	
Převodový	5,6864		