



ZELENEŽ ZAKRESLENÉ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY JSOU JIŽ PROVEDENY A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY TAŽENY KABELEM CYKLOJ 3x2,5 POD OMÍTKOU NEBO V KABELOVÉM ŽLABU.
POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOŽNO KABEL ULOŽIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.
VÝŠKA ZÁSUVKY 40 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
KOMPLETACE - TANGO, BILÉ.

| LEGENDA MÍSTNOSTI | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|-------|
| Č.M. | NÁZEV | Č. Dveř | Plocha (m2) | VLIVY |
| 1.01 | RESPIRIUM ŠATNY | | 150,00 | BA2 |
| 1.02 | CHODBA | | 17,60 | BA2 |
| 1.03 | PROSTOR SCHODIŠTĚ | | 16,00 | BA2 |
| 1.04 | PŘEDSÍŇ WC DÍVKY | 59 | 9,40 | BA2 |
| 1.05 | WC DÍVKY | | 12,80 | BA2 |
| 1.06 | UCEBNA | 58 | 61,80 | BA2 |
| 1.07 | UCEBNA | 57 | 55,10 | BA2 |
| 1.08 | UCEBNA | 56 | 57,10 | BA2 |
| 1.09 | SBOROVNA | 55 | 38,10 | BA2 |
| 1.10 | CHODBA | | 20,60 | BA2 |
| 1.11 | UCEBNA | 54 | 56,60 | BA2 |
| 1.12 | KNIHOVNA | 53 | 42,60 | BA2 |
| 1.13 | ZADVEŘI | | 19,20 | BA2 |
| 1.14 | PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCÍ | | 9,40 | BA2 |
| 1.15 | WC ZAMĚSTNANCÍ | | 16,00 | BA2 |
| 1.16 | PROSTOR SCHODIŠTĚ | | 12,80 | BA2 |
| 1.17 | SKLAD | | 4,13 | BA2 |
| 1.16 | MÍSTNOST HL. UZÁVĚRY VODY | | 4,11 | BA2 |

AREÁL ZŠ BEZRUČOVA
SCHÉMA 1:2000



| | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------------|--|
| Vypracoval | | Zpracoval | | Techn. kontrola | |
| Ing. FIDLER Adam | | Ing. FIDLER Adam | | A. Pěšout | |
| Kvalifikace | | Podpis | | Autogram | |
| Ing. FIDLER Adam | |  | | Ing. Páček Rostislav | |
| Investor | | Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín | | | |
| Město | | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE | | | |
| ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN | | Pavilon II. | | | |
| Objekt | | duben/2024 | | | |
| Účel | | Projekt pro realizaci | | | |
| Č. zářezů | | 00724 | | | |
| Průřez | | 3 | | | |
| Architekt č. | | A00724 | | | |
| Měřítko | | C - výřez | | | |
| ZÁSUVKOVÉ OKRUHY | | 1:100 | | | |
| Č. výřezu | | EL-00724-03 | | | |