

ZELENE ZAKRESLENE SVETELNE OKRUHY JSOU JIZ PROVEDENY A ZUSTAVAJI BEZE ZMEN.

BUDOU K NIM PROVEDENY POUZE NOVE PRIVODY Z PRISLUŠNEHO ROZVADECHE.

KABELAZ OSVETLOVACICH OKRUHU PROVEDENA KABELY CYKA-J 2,3,5 x1,5 POD OMITKOU NEBO V KABELOVEM ZLABU.

V PRIPADE NUTNOSTI JE MOZNO POUZIT PLOCHE KABELY SE STEJNYM PRUREZEM.

POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOZNO KABEL ULOZIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.


ROZBOČENÍ PROVEDENO V KRABICI KO68 S VÍČKEM NEBO ABOX, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, PROPOJENÍ WAGO SVORKAMI S PÁČKOU.

KOMPLETACE - TANGO, BILÉ.

VÝŠKA VYPÍNAČŮ OD ZEMĚ CCA 120 - 130 CM.

LEGENDA MÍSTNOSTI				
Č.M.	NAZEV	Č. Dveří	Plocha (m2)	VLIVY
2.01	CHODBA	-	43,11	BA2
2.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2
2.03	UCEBNA	70,73	74,65	BA2
2.04	KANCELAR	74	11,78	BA2
2.05	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	79	9,41	BA2
2.06	WC CHLAPCI	-	12,77	BA2
2.07	UCEBNA	78	61,74	BA2
2.08	UCEBNA	77	56,41	BA2
2.09	UCEBNA	75	56,76	BA2
2.10	KABINET	69	37,41	BA2
2.11	CHODBA	-	43,11	BA2
2.12	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12	BA2
2.13	KABINET	71	11,78	BA2
2.14	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	66	9,40	BA2
2.15	WC DÍVKY	-	12,80	BA2
2.16	UCEBNA	68	55,12	BA2
2.17	UCEBNA	67	61,74	BA2

AREAL ZŠ BEZRUČOVA
SCHEMA 1:2000



Vypracoval Ing. FIDLER Adam	Zpracoval Ing. FIDLER Adam	Technická A. Pěšout	Rozsah projektu Rozsah projektu Rozsah projektu
Kontrola Ing. FIDLER Adam	Proječní Ing. FIDLER Adam	Autorizace Ing. Páček Rostislav	Podpis Ing. Páček Rostislav
Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín			Termín 1 list A1
Máje			datum duben/2024
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			úkol Projekt pro realizaci
ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN			č. zakázky 00724
PAVILON II. - 1. PATRO			průběh 3
Osoba vyřezá			archivní č. A00724
OSVĚTLOVACÍ OKRUHY			Měřítko 1:100
			Č. výřezu EL-00724-06

Stupeň 4 - Vliv na rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden Vliv.
Zelené - prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný
Stupeň 5 - Podrobnost na min. osvětlení dle IV C, 351/2007 StL, 45.