


ZELENEŽ ZAKRESLENEŽ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY JSOU JIŽ PROVEDENY A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.  
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY TAŽENY KABELEM CYKY-J 3x2,5 POD OMÍTKOU NEBO V KABELOVÉM ŽLABU.  
POKUD BY DOŠLO K NARUŠENÍ ŽB KONSTRUKCE, JE MOŽNO KABEL ULOŽIT V VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH DO VKLÁDACÍ LIŠTY.  
VÝŠKA ZÁSUVKY 40 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.  
KOMPLETACE - TANGO, BÍLÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTI			
Č.M.	NAZEV	Č. Dveř	Plocha (m2)
2.01	CHODBA	-	43,11
2.02	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12
2.03	UCEBNA	70,73	74,66
2.04	KANCELAR	74	11,78
2.05	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	79	9,41
2.06	WC CHLAPCI	-	12,77
2.07	UCEBNA	78	61,74
2.08	UCEBNA	77	56,41
2.09	UCEBNA	75	56,76
2.10	KABINET	69	37,41
2.11	CHODBA	-	43,11
2.12	PROSTOR SCHODIŠTĚ	-	16,12
2.13	KABINET	71	11,78
2.14	PŘEDSÍŇ WC DĚVY	66	9,40
2.15	WC DĚVY	-	12,80
2.16	UCEBNA	68	55,12
2.17	UCEBNA	67	61,74

Stupeň 4 - Vliv na rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden Vliv.  
Zeleně-prostor normální žlutě - prostor nebezpečný, červeně - prostor zvlášť nebezpečný  
Stupeň 5 - Podrobně na mří, osvětlení dle IV C, 351/2007 StL, 45.

AREAL ZŠ BEZRUČOVA  
SCHEMA 1:2000



Vypracoval		Zpracoval		Technická zpráva	
Ing. FIDLER Adam		Ing. FIDLER Adam		A. Pěšout	
Kontrola		Projekt		Kontrola	
Ing. FIDLER Adam		Ing. FIDLER Adam		Ing. Pěšout	
Investor		Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín		Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín	
Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN		ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN		ZŠ BEZRUČOVA 890, KOLÍN	
PAVILON II. - 1. PATRO		PAVILON II. - 1. PATRO		PAVILON II. - 1. PATRO	
Osoba vyřazení		Osoba vyřazení		Osoba vyřazení	
ZÁSUVKOVÉ OKRUHY		ZÁSUVKOVÉ OKRUHY		ZÁSUVKOVÉ OKRUHY	
Měřítko		Měřítko		Měřítko	
1:100		1:100		1:100	
EL-00724-07		EL-00724-07		EL-00724-07	