

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 125234/25-holu
Spisová zn.: OSBN Zakázka 27359/2025

Vyřizuje: Ivana Holubová
Telefon: 321 748 105
E-mail: ivana.holubova@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh: 1

Datum: 03.11.2025

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel město Kolín
Zastoupené Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín
Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

„Sandberk - oprava vytopených prostor, objekt bez č.p. v ul. Starokolínská, Kolín, parc. č. st. 5742/2“- opakovaná”

Zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k zakázce malého rozsahu.

Dotazy od uchazeče:

1 C-175101101-0 OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY M3 1,950
3 C-247531111-0 OBSYP STUDNÝ KAMENIVO HRUBE FR 8-16MM M3 1,150
k položkám chybí výkopové práce. Znamená to, že jsou hotové?

10 H-42972593-1 VENTIL MRIZKA DO ZDIVA VENT NEREZ+ZALUZ OBD 150x150MM SADA 2,00
k položce chybí montáž

53 R-766662199-0 REPASE SCHODIŠT STUPŇŮ SCHODIŠTĚ DO PATRA DŘEVN STUPN 1250
MM 14 KS KS 14,00
jaké práce přesně obnáší tato položka?

51 C-766813112-0 MTZ KUCHYN LINKA KOV STENA L DO 1,8M M 6,00
kuchyňskou linku dodá investor?

53 H-62922727-R VSTUPNÍ DVEŘE 1100 x 2100 mm SOUB 1,00
k této položce chybí montáž

56 H-55342858-1 SVETLIK BOD 2VR PVC MANZ 30 90x90CM KS 1,00
prosím o uvedení bližších informací, nebo referenčního výrobku, není zřejmé, jestli je světlík otvíravý

64 C-771441014-0 LEP+SPAR SOKL HUTNY ROV 200x100 V 100 M 92,00
chybí dodávka soklu

65 H-28342212-1 LISTY OBKLADOVE/PODLAHOVE RS 12MM M 24,00

66 H-19472710-1 LISTY SCHODOVE AL 70/1 20x25MM ELOX M 26,40

k těmto položkám chybí montáž

72 H-59372330-1 OPRAVA DLAŽBY SCHOD TERAC NAPOJENÍ H 4 S 35 SEDY M 8,00
položka je nejasná, podle kódu jde o materiál, podle popisu o montáž, co je obsahem této položky?

77 C-781419714-0 PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA VYROV PODKL M2 59,00
v jaké tloušťce bude vyrovnávací podklad?

V rozpočtu jsou položky s popisem MTZ..., jsou včetně dodávky materiálu, nebo materiál chybí?

124 C-722190224-0 PRIPOJ VOD PEVNA OCEL PZ ZAVIT DN 32 SOUB 1,00
jaké práce a materiál obnáší tato položka?

143 C-725339101-0 MTZ KERAMICKE VYLEVKY SOUB 1,00

145 C-725539105-0 MTZ OHRIVAC ZASOBNIK ELEKTRICKY -160L SOUB 1,00

147 C-725819202-0 MTZ VENTILU NASTENNEHO DN 20 SOUB 1,00

148 C-725819402-0 MTZ VENTILU ROHOVEHO DN 15 -TRUBICKA SOUB 2,00

153 C-725869101-0 MTZ UZAVERKA ZAPACH -D 40 UMYVADLO KS 2,00

154 C-725869203-0 MTZ UZAVERKA ZAPACH -D 40 DREZ JEDN KS 1,00

chybí dodávka materiálu

156 H-64215341-1 UMYVADLO BILE +ZAD STENA 545 VYBER SADA 3,00
jaká zadní stěna?

157 H-55167340-1 SEDATKO KLOZETOVE STAND T-3542B BILE KS 3,00

158 H-55236110-1 KLOZET KERAM KOMBINACNI STOJ BILY V SOUB 3,00

159 H-64251041-1 MUSLE PISOAR BILA SE ZOB 613 VYBER KS 3,00

160 H-55292044-1 INSTAL SYSTEM PRO PISOAR TYP ISP4 KS 3,00

chybí montáž

150 C-725829201-0 MTZ BATERIE UMYV/DREZ NASTEN CHROM KS 4,00

151 C-725829301-0 MTZ BATERIE UMYV/DREZ STOJANK DN 15 KS 1,00

161 H-55145713-1 BATERIE UMYVADLOVA STOJANKOVA TYP C KS 3,00

163 H-55145816-1 BATERIE DREZOVA NASTENNA TYP F KS 1,00

nesouhlasí počet baterií

Odpověď zadavatele:

Položkový rozpočet byl upraven a doplněn dle připomínek k položkovému rozpočtu.
Původní rozpočet bude stažen a nahrazen novým pod názvem: KVS Sandberk vytopené prostory klubu_VV03.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčíkem
vedoucím OSBN

Příloha: KVS Sandberk vytopené prostory klubu_VV03