

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 127589/25-holu
Spisová zn.: OSBN Zakázka 27359/2025

Vyřizuje: Ivana Holubová
Telefon: 321 748 105
E-mail: ivana.holubova@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh: 1

Datum: 06.11.2025

Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel město Kolín
Zastoupené Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín
Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

„Sandberk - oprava vytopených prostor, objekt bez č.p. v ul. Starokolínská, Kolín, parc. č. st. 5742/2“ - opakovaná

Zadavatel obdržel dotaz o upřesnění informací k vyvěšené výzvě k zakázce malého rozsahu.

Dotazy od uchazeče:

53 R-766662199-0 REPASE SCHDOÍŠT STUPŇŮ SCHODIŠTĚ DO PATRA DŘEVN STUPN 1250 MM 14 KS KS 14,00

jaké práce přesně obnáší tato položka?

72 H-59372330-1 OPRAVA DLAŽBY SCHOD TERAC NAPOJENÍ H 4 S 35 SEDY M 8,00
položka je nejasná, podle kódu jde o materiál, podle popisu o montáž, co je obsahem této položky

77 C-781419714-0 PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA VYROV PODKL M2 59,00
v jaké tloušťce bude vyrovnávací podklad?

MTZ KUCHYN LINKA KOV STENA L DO 1,8M M 6,00
D+MTŽ spodní skříňky standard 6,0 m m 6,00
MTZ KUCHYN LINKA KOV STOJNA L DO 1,8M M 6,00

D+MTŽ horní skřínky standard 6,0 m m 6,00
v novém slepém rozpočtu je k doplnění ceny i dodávka kuchyně. K nacenění dodávky dodejte výkres kuchyně. Bez toho nelze nacenit.
UMYVADLO BILE + KOMPLET 545 VYBER
co je myšleno kompletem 545?

Odpověď zadavatele:

53 R-766662199-0 REPASE SCHDOIŠT STUPŇŮ SCHODIŠTĚ DO PATRA DŘEVN STUPN 1250 MM 14 KS KS 14,00

jaké práce přesně obnáší tato položka? – Dle TZ – DEMONTOVAT SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, OBROUSIT, NATŘÍT A ZPĚT NAMONTOVAT

72 H-59372330-1 OPRAVA DLAŽBY SCHOD TERAC NAPOJENÍ H 4 S 35 SEDY M 8,00

položka je nejasná, podle kódu jde o materiál, podle popisu o montáž, co je obsahem této položky? **Dle TZ - ZAČISTIT 2 rýhy v podlaze pro vodovod + zadláždít VČ. DODÁVKY MATERIÁLU**

77 C-781419714-0 PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA VYROV PODKL M2 59,00

v jaké tloušťce bude vyrovnávací podklad? – **DO 15 mm**

MTZ KUCHYN LINKA KOV STENA L DO 1,8M M 6,00

D+MTŽ spodní skřínky standard 6,0 m m 6,00

MTZ KUCHYN LINKA KOV STOJNA L DO 1,8M M 6,00

D+MTŽ horní skřínky standard 6,0 m m 6,00

v novém slepém rozpočtu je k doplnění ceny i dodávka kuchyně. K nacenění dodávky dodejte výkres kuchyně. Bez toho nelze nacenit. – **Z PŮDORYSU JE VIDĚT SPODNÍ SKŘÍNKY 3,3 + 2,5m A HORNÍ SKŘÍNKY 1,9m. Přikládán upravený půdorys**

UMYVADLO BILE + KOMPLET 545 VYBER

co je myšleno kompletem 545? – **JDE O UMYVADLO ŠÍŘE 55 cm, JE TO ŠÍŘKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU ZTI**

Z důvodu toho, že se změnil rozpočet a doplňujeme další informace k rozpočtu „KVS Sandberk vytopené prostory klubu_VV03, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky nebo písemné omluvy (v případě, že se rozhodnete nezúčastnit se výběrového řízení) musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty, tedy do:

21.11.2025 do 10:00 hod

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Opožděné podání zaviněné přepravcem či kurýrem jde k tíži dodavatele. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty hodnotí komise neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele.

Zadavatel upozorňuje na změnu termínu dokončení a předání díla objednateli nejpozději do 25.04.2026.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčíkem
vedoucím OSBN

Příloha: Půdorys - SANDBERK PŘÍZEMÍ NOVÉ